



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-09/18

Tarnów, 2018-02-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Wg PFU zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę windy przelotowej 2-kondygnacyjnej (parter, I piętro) i utworzenie nowego holu na parterze i na I piętrze w bezpośrednim sąsiedztwie windy w istniejącym budynku chirurgii. Na podstawie wizji lokalnej i rzutów budynku stwierdzamy, że taka winda już istnieje przy klatce schodowej. Czy wobec tego należy zamontować jeszcze jedną windę? Jeśli tak to w jakim celu?
2. Na planie zagospodarowania terenu został zaznaczony projektowany łącznik 4 którego przebieg (podpory) kolidują z infrastrukturą podziemną m.in. siecią gazową g160. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne na przebudowę kolidującej sieci gazowej?
3. Z powodu braku szczegółowych warunków technicznych prosimy o wskazanie miejsca przyłączenia nowego budynku do istniejącej sieci ciepłej.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający informuje, iż „Program funkcjonalno – użytkowy rozbudowy i przebudowy Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego” – Załącznik Nr 9 do SIWZ oraz „Projekt koncepcyjny rozbudowy i przebudowy Szpitala” – Załącznik Nr 10 do SIWZ jasno pokazują konieczność zaprojektowania oraz wykonania windy przelotowej 2-kondygnacyjnej.

Ad.2

Zamawiający informuje, iż posiada podpisaną z Polską Spółką Gazowniczą umowę o wykonanie nowego przyłącza od ulicy Szpitalnej, według której przyłącz ma być wykonany do dnia 30.06.2018r. Sieć gazowa Ø160 jest wewnętrzną siecią Szpitala, która po wykonaniu nowego przyłącza ulegnie likwidacji.

Ad.3

Zamawiający informuje, iż miejsce przyłączenia nowego budynku do istniejącej sieci ciepłej określi Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie w warunkach technicznych przyłączenia na etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a