



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

Znak: AE/DT-68/19

Tarnów, 2019.01.31

Dotyczy: zapytania ofertowego na **zakup wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz serwisem** **Generatora Dwutlenku Chloru ClO₂** dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy zamawiający dopuszcza inne zabezpieczenie przed wyciekiem oraz zalaniem niż sondy pływakowe?
2. Oferowany przez nas system zapewnia szczelne połączenie zbiorników z reagentami z obudową generatora, wykonaną z tworzywa odpornego na działanie ClO₂. W obudowie znajduje się szczelny reaktor. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza inne niż sondy pływakowe zabezpieczenia urządzenia przed wyciekiem oraz zalaniem.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zapytania ofertowego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Jacek Kurek



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

PKO Bank Polski 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641

