



ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak: SSZ/DT/45/2020

Tarnów, 2020.07.01

Dotyczy: zapytania ofertowego na:

1. **Dostawę i montaż nowych akumulatorów do UPS-ów w łącznej ilości 80 szt.**
2. **Demontaż zużytych akumulatorów wraz z ich utylizacją w łącznej ilości 120 szt.**
3. **Przegląd i konserwacja UPS-ów w ilości 5 szt.**

Zainstalowanych w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Wymagania przy wymianie akumulatorów:

1. Dotyczy UPS-ów:
 - a) MULTI SENTRY MODEL MST 30 AOP (30 KVA) – 2 UPS-y w pracy równoległej. Akumulatory na osobnych stojakach – obecna ilość akumulatorów wynosi 80 szt. – zmniejszenie ilości akumulatorów do 40 szt.
 - b) MULTI SENTRY MODEL MST 15 AOP (15 KVA) – 3 UPS-y w pracy równoległej. Akumulatory na osobnych stojakach – ilość 40 szt.
2. Wymagane parametry akumulatorów:
 - a) pojemność nominalna – 33 Ah,
 - b) napięcie nominalne – 12 V,
 - c) żywotność projektowa – od 10 do 12 lat,
 - d) optymalna temperatura pracy – 25° C +/- 5° C
 - e) wymiary:
 - długość - 190 mm,
 - szerokość - 130 mm
 - wysokość/wysokość całkowita – 155/168 mm
 - waga – ok. 10 kg
3. Wymagany protokół z przeprowadzonych wymian.

Wymagania przy przeglądzie i konserwacji UPS-ów:

1. Dotyczy UPS-ów:
 - a) MULTI SENTRY MODEL MST 30 AOP (30 KVA) – ilość 2 szt. UPS-y w pracy równoległej.
 - a) MULTI SENTRY MODEL MST 15 AOP (15 KVA) – ilość 3 szt.
2. Zakres prac obejmuje:
 - a) przeprogramowanie UPS-ów MULTI SENTRY MODEL MST 30 AOP (30 KVA) – ilość 2 szt. w pracy równoległej do pracy z 40 szt. akumulatorami (obecnie jest 80 szt. akumulatorów),
 - b) sprawdzenie warunków pracy urządzeń,
 - c) oczyszczenie wnętrza urządzeń,
 - d) sprawdzenie okablowania wewnątrz urządzeń,
 - e) sprawdzenie stanu izolacji,
 - f) sprawdzenie okablowania dochodzącego i wychodzącego z UPS,
 - g) diagnostyka przy użyciu oprogramowania serwisowego,
 - h) pomiar parametrów,
 - i) regulacja i kalibracja urządzeń,
 - j) sprawdzenie stanu wentylatorów chłodzących.
3. Wymagany protokół z przeprowadzonych czynności.

Uwagi dodatkowe:

1. Przeprowadzenie przeglądu i wymiana akumulatorów możliwa w dniach od poniedziałku do piątku po godzinie 16.30 a w soboty w godz. od 6.00 do 24.00.
2. UPS-y stanowią zasilanie czynnych sal operacyjnych, co stanowi konieczność zachowania ciągłości zasilania.
3. Zakres oferty powinien obejmować łączną cenę netto + VAT za realizację całego przedmiotu zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który zaoferuje najniższą cenę.
4. Realizacja zamówienia – do 2 tygodni od daty podpisania umowy.
5. Płatność za powyższe na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.
6. Termin udzielonej gwarancji na zakupione akumulatory – min. 24 miesiące.
7. Termin składania ofert: do 10.07.2020 do godz. 11.00 w zamkniętej kopercie. Oferta otrzymana po wymaganym terminie bez względu na datę stempla pocztowego nie będzie rozpatrywana. Otwarcie ofert nastąpi 10.07.2020 r. o godz. 12.00 w Dziale Technicznym, budynek M, 1p.
8. Miejsce złożenia oferty: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika, 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, Sekretariat w budynku Administracji (A) w godz. 8.00-15.00.
9. Osoba do kontaktu: Zbigniew Kasztelewicz, tel. 728 873 972 (pon. - pt. w godz. 6.00-14.00).

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta