



Znak: SSz-DT/48/2021

Tarnów, 2021.06.29

Dotyczy: zapytania ofertowego na **zakup wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz serwisem 2 szt. Generatorów Dwutlenku Chloru ClO_2 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Jakie będzie maksymalne dziennie zużycie ciepłej wody w dezynfekowanych obiegach?
2. Czy dopuszczają Państwo wybór urządzenia, które nie posiada systemu zdalnego sterowania?
3. Czy przewidują Państwo uzupełnianie odczynników chemicznych przez Państwa pracowników pomiędzy regularnymi wizytami?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający przewiduje maksymalne dzienne zużycie ciepłej wody na poziomie do 10 m^3 .

Ad 2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzenia bez możliwości zdalnego sterowania.

Ad 3. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a