



Znak: SSz-DT/59/2021

Tarnów, 2021.07.16

Dotyczy: zapytania ofertowego na **dostawę, montaż wraz z serwisem jednego kompletnego systemu do zwalczania bakterii z gatunku Legionella w obiegu c.w.u za pomocą jonów miedzi i srebra** dla Specjalistyczny Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy w związku z pracami montażowymi należy uwzględnić koszty przyłączenia urządzenia do istniejącej instalacji (np. wykonanie bajpasu)?
2. Czy w związku z wymogami dotyczącymi zachowania precyzyjności dawkowania jonów przy zmiennym maksymalnym przepływie $3\text{m}^3/\text{h}$ Zamawiający stawia wymagania co do rodzaju stosowanego przepływomierza, z którego dane stanowią podstawę dawkowania?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający potwierdza taką pracę i koszty.

Ad. 2 Zamawiający nie wnika w rodzaj stosowanego przepływomierza, pozostawia to w gestii Dostawcy. Najważniejszą kwestią jest by praca urządzenia przynosiła oczekiwane efekty.

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marek Kuta

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a