



.....

Znak: AE/DZiM-24-23/17

Tarnów, 2017-11-17

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawy filtrów powietrza dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Prosimy o określenie rodzaju ramek w filtrach kieszeniowych: rama metal czy tworzywo oraz w filtrach absolutnych rama MDF czy rama ocynkowana?
2. Ze względów technologicznych przy produkcji filtrów prosimy o uwzględnienie zmiany w umowie dotyczącej realizacji zamówień: filtry kieszeniowe i kasetowe do 14 dni, filtry absolutne-Hepa do 21 dni.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie określał rodzaju ramek w filtrach stanowiących przedmiot zamówienia, co oznacza, że dopuszcza zarówno ramki metalowe jak i tworzywowe w filtrach kieszeniowych oraz ramki MDF jak również ocynkowane w filtrach absolutnych.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostaw filtrów będących przedmiotem zamówienia.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta