



.....

.....

.....

Znak: AE-5/14/2007

Tarnów, dnia 06.03.2007 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. : Adaptacja pomieszczeń II-go piętra budynku Głównego na Oddział Rehabilitacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

	Pytanie	Odpowiedź
	FORMALNOŚCI	
1.	Czy Inwestor posiada aktualną decyzję o lokalizacji celu publicznego ?	Nie dotyczy
2.	Czy Inwestor posiada inwentaryzację stanu istniejącego? W wersji elektronicznej ?	Nie
3.	Czy budynki lub teren szpitala znajduje się pod opieką konserwatora ?	Tak
4.	Czy Inwestor posiada opracowane przez rzeczoznawcę do spraw p.poż. świadectwo spełnienia warunków ochrony p.poż. ?	Nie
5.	Czy cena za wykonanie zamówienia ma obejmować również cenę za nadzory autorskie?	Tak
6.	Na podstawie par. 2 p.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.05.2006 W Sprawie Protokołu Postępowania o Udzielenie Zamówienia Publicznego prosz o określenie wartości zamówienia publicznego.	41.000 zł

I. ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA	
1. Czy szpital dysponuje archiwalną dokumentacją projektową architektury, technologii ?	Nie
II. KONSTRUKCJA	
1. Czy szpital dysponuje archiwalną dokumentacją projektową konstrukcji budynku ?	Nie
III. INSTALACJE WOD-KAN	
1. Czy szpital dysponuje archiwalną dokumentacją projektową instalacji wod-kan oraz sieci zewnętrznych ?	Nie
2. Czy szpital posiada rezerwowe źródło wody (jakie)? Jeśli posiada zbiorniki retencyjne to o jakiej pojemności?	Nie
3. Jakie jest ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej	Nie dotyczy
4. Czy na terenie szpitala jest kanalizacja rozdzielcza (sanitarna i deszczowa), czy ogólnospławna?	Ogólnospławna
IV. INSTALACJE GRZEWcze	
1. Czy szpital dysponuje archiwalną dokumentacją projektową instalacji co, cwu, ciepła technologicznego oraz źródeł zasilania?	Tak
2. Rodzaj źródła ciepła- własna kotłownia czy sieć miejska	Własna kotłownia
3. Parametry zasilania instalacji	90/70 ° C
4. Czy na terenie obiektu działa wentylacja i klimatyzacja	Tak
5. Stan techniczny źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepła wentylacyjnego	Dobry
6. Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania – poprzez kryzowanie czy za pomocą zaworów termostatycznych	Termostaty
VI. GAZY MEDYCZNE	
1. Czy szpital dysponuje archiwalną dokumentacją projektową instalacji gazów medycznych oraz źródeł zasilania?	Nie posiada
2. Jakie instalacje gazów medycznych znajdują się w obiekcie będącym przedmiotem przetargu?	Instalacja tlenu, instalacja próżni

3. W którym roku zostały wykonane?	W roku 2000
4. Jakimi źródłami zasilania instalacji gazów medycznych dysponuje szpital?	Zbiornik ciekłego tlenu, rozprężalnia butlowa, sprężarkownia
Źródło tlenu Zbiornik ciekłego tlenu – określić pojemność Rozprężalnia butlowa – podać ilość butli w rampie, lokalizację rozprężalni	11 m ³ 24 szt., Budynek Pralni
Źródło próżni Określić typ oraz ilość pomp próżniowych, lokalizacja pomieszczenia stacji Źródło sprężonego powietrza	Agregat Ava – 100M, Budynek Chirurgii
- Określić typ oraz ilość sprężarek Lokalizacja stacji	Dwie sprężarki typ ZAB6/1-380-240 Budynek Chirurgii

VII. ELEKTRYKA	
1. Czy szpital dysponuje archiwalną dokumentacją projektową instalacji elektrycznych oraz źródeł zasilania?	Nie
2. W którym roku zostały wykonane instalacje elektryczne?	1970 - 2006
3. Czy szpital posiada niezależne dwa zasilania z sieci energetyki zawodowej? <i>(prosimy o podanie ilości stacji trafo, ilości i mocy transformatorów)</i>	Stacja Szpital 800 kW 630 kW Kontener 630 kW
4. Czy stacje trafo są w eksploatacji szpitala czy zakładu energetycznego	Zakładu Energetycznego
5. Gdzie znajduje się układ pomiarowy <i>(chodzi o układ pomiarowy dla projektowanego budynku)</i>	Rozdzielnia N/N
6. Czy szpital posiada własny agregat prądotwórczy? <i>(prosimy o podanie mocy agregatu i czasu podania napięcia na sieć szpitalną)</i>	Tak Typ 622PPb-SZH12
7. Czy szpital zapewnia pokrycie mocy dla planowanej inwestycji?	Tak

- Energii podstawowej z sieci energetyki zawodowej	Tak
- Energii rezerwowanej z agregatu	Tak
- Energii gwarantowanej z ups - <i>(prosimy o podanie mocy i czasu podtrzymania ups przewidywanego dla planowanej inwestycji)</i>	Nie posiada
8. Czy miejsce poboru energii elektrycznej dla planowanej inwestycji znajduje się w budynku czy poza nim <i>(chodzi o wskazanie miejsca zasilania np. Rozdzielnica główna budynku a w przypadku braku takiej możliwości czy przewiduje się konieczność wykonania sieci kablowych)</i>	Tak budynek
9. Czy rozdzielnica z której zakładane jest zasilanie inwestycji posiada rezerwowe odpływy <i>(prosimy o podanie ile jest rezerw i ich wielkości)</i>	Nie

VIII. TELETECHNIKA					
L.P	Rodzaj instalacji	Należy zaprojektować	Jest w obiekcie	Możliwość rozbudowy	Uwagi – nazwa systemu lub producenta urządzeń
1.	Instalacja sygnalizacji pożarowej <i>(w budynku powyżej 200 łóżek)</i>	X	Nie	X	
2.	Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) <i>(w budynku powyżej 200 łóżek)</i>	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3.	Instalacja sieci komputerowej	X	X	X	
4.	Instalacja sieci telefonicznej	X	X	X	
5.	Instalacja okablowania strukturalnego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
6.	Instalacja alarmowo-przyzywowa	X	X	X	
7.	Instalacja domofonów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
8.	Instalacja interkomowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
9.	Instalacja sieci kablowej TV	X	X	X	
10.	Instalacja kontroli dostępu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

11.	Instalacja sygnalizacji włamania i napadu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
12.	Instalacja telewizji dozorowej	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
13.	Instalacja monitoringu medycznego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a