



.....
.....
.....

Sprawa AE-5/78/2007

Tarnów 25.09.2007r

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 278 000 EURO na przebudowę części Oddziału Chirurgii z dostosowaniem na potrzeby Pododdziału Ginekologii na parterze Budynku Chirurgii.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej o treści:

Pytanie Nr 1

Poz. 200, 210 220, 230 – prosimy o przesłanie zestawienia oraz podanie wszystkich wymogów szczególnych dla stolarki otworowej.

Pytanie Nr 2

Poz. 270 – brak samozamykacza z regulowaną prędkością zamykania.

Pytanie Nr 3

Poz. 300 – brak nakładów na cokolik oraz listwy zakończające PCV. Prosimy o doprecyzowanie i ujęcie w kosztorysie rodzaju płytek i fugi (odporność na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych)

Pytanie Nr 4

Poz. 310. brak nakładów na wylewkę samopoziomującą.

Pytanie Nr 5

Poz. 310. prosimy o doprecyzowanie rodzaju wykładziny TARKET oraz doprecyzowanie czy przewiduje się jej układanie w układzie innym niż prosty co ma wpływ na zużycie.

Pytanie Nr 6

Poz. 360. Brak nakładów na listwy narożne PCV. Prosimy o doprecyzowanie i ujęcie w kosztorysie rodzaju płytek i fugi (odporność na działanie środków chemicznych i dezynfekujących)

Pytanie Nr 7

Poz. 380, 400 – niewystarczająca krotkość malowania, brak nakładów na przewidziane w PT szpachlowanie tynków ścian wewnętrznych. Prosimy o doprecyzowanie i ujęcie w kosztorysie nakładów na malowanie ścian i sufitów materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję z przeznaczeniem do służby zdrowia.

Pytanie Nr 8

Koniecznym jest też ujęcie w kosztorysie inwestorskim nakładów niezbędnych do wykonania zabezpieczenia pozostałych pomieszczeń i korytarza ekranami chroniącymi przed zapyleniem umożliwiających funkcjonowanie pomieszczeń i pracowni zlokalizowanych w innych częściach budynku.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi

Ad. 1

- stolarka otworowa jak w projekcie i przedmiarze.

Ad. 2

- proszę doliczyć samozamykacz z regulowaną prędkością zamykania.

Ad. 3

- płytki ściennie od poziomu posadzki, bez cokolika i listew,
- płytki przeciwpoślizgowe, płytki i fugi nienasiąkliwe, odporne na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych – jak w projekcie

Ad. 4

- w projekcie nie przewidziano wylewki samopoziomującej, jest wylewka pod płytki.

Ad. 5

- z atestem dopuszczającym do stosowania w służbie zdrowia,
- odporna na środki dezynfekcyjne,
- układana w układzie prostym.

Ad. 6

- płytki i fugi jak w pkt 3,
- wycenić w dodatkowej pozycji 420 – listwy narożne CPV do płytek, 120 mb

Ad.7

- farby emulsyjne z przeznaczeniem do stosowanie w służbie zdrowia,
- malowanie dwukrotne jak w przedmiarze i projekcie,
- szpachlowanie i przecieranie tynków jak w przedmiarze.

Ad. 8

Dodatkowo należy ująć w poz. 430 - zabezpieczenie pozostałych pomieszczeń od remontowanych pomieszczeń.