



.....
.....
.....

Znak: AE/ZP-27-04/08

Tarnów, 2008-01-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na wymianę dźwigu osobowego szpitalnego, nieprzelotowego z montażem i instalacją, pracującego w Pawilonie Nr 1 Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy udzielona gwarancja ma obejmować wszystkie podzespoły dźwigu łącznie z elementami oświetlenia, przyciskami, wykładziny w kabinie, bezpiecznikami, itp?

Pytanie nr 2

Jakie rygory będą zastosowane jeżeli Wykonawca, który dzięki zaoferowaniu „największych” wymiarów kabiny wygra postępowanie, a na przykład po upływie kilku tygodni trwania umowy przeprosi i przyzna, że nie potrafi dotrzymać zobowiązania?

Pytanie nr 3

Czy w okresie gwarancji Zamawiający oczekuje (wymaga) prowadzenia bieżącej konserwacji co 30 dni obejmującej również: coroczne przygotowanie do badania UDT, ewentualne awaryjne uwalnianie pasażerów, dyżury całodobowe- również w okresie świąt bez ponoszenia kosztów (tj. bezpłatnie) czy też konserwacja będzie prowadzona odpłatnie na podstawie odrębnej umowy?

Pytanie nr 4

Czy zespół napędowy ma być bezwzględnie umieszczony w istniejącym pomieszczeniu maszynowni?

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznika nr 2 pkt 23 i 29 – Czy dopuszcza się zastosowanie innego typu drzwi automatycznych jak teleskopowe 2 elementowe dla uniknięcia pozwolenia na budowę i kosztownych, dezorganizujących działalność szpitala prac budowlanych

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający rozumie sformułowanie „Bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesięcy” jako świadczenie bezpłatnych konserwacji według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. Dz.U. Nr 193 poz. 1890?

Pytanie nr 7

Czy możliwe jest przesunięcie terminu realizacji zadania objętego przedmiotowym zamówieniem podanego w rozdziale I punkcie 12 SIWZ ?

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający przewiduje do wymiany instalację zasilającą dźwigu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1.

Udzielona gwarancja ma obejmować wszystkie elementy dźwigu.

Ad. 2.

Zgodnie z art.140 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. W sytuacji, gdy Wykonawca nie potrafi dotrzymać zobowiązań umownych, Zamawiający zgodnie z punktem XV.16 SIWZ odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, naliczy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy i zgodnie z punktem XV.17 SIWZ wystąpi na drogę sądową celem uzyskania odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar nie pokryje strat w szczególności wynikających z utraty dotacji lub jej części na skutek nieterminowego wykonania prac, jak również odmówi zapłaty za prace wykonane niezgodnie z umową.

Ad. 3

W okresie gwarancji konserwacja dźwigu, przygotowanie dźwigu do badania UDT, uwalnianie pasażerów itp. mają być wykonywane bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego.

Ad. 4.

Tak, zespół napędowy ma być bezwzględnie umieszczony w istniejącym pomieszczeniu maszynowni.

Ad. 5.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego typu drzwi niż teleskopowe 2 elementowe przy zachowaniu pozostałych warunków.

Ad.6.

Tak.

Ad.7.

Nie. Termin zakończenia realizacji zadania nie może przekroczyć daty 10.05.2009r.

Ad.8.

Tak, instalację zasilającą należy wymienić na miedzianą 5-cio żyłową, wraz z instalacją administracyjną.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a