

LEGENDA:

- ——— – PROJ. KANAŁY WENTYLACYJNE NAWIEWNE
- VENTUS – PROJ. CENTRALA NAWIEWNA VENTUS VS-75-R-HC75 Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ, CHŁODNICĄ WODNĄ O MOCY CHŁODNICZEJ 23.1kW, Q=5040m^3/h – UMIEŚCIC W PIWNICY
- AN100x100 – ANEMOSTAT NAWIEWNY SUFITOWY 100x100

AGREGAT WODY LODOWEJ CHŁODZONY WODĄ O MOCY CHŁODNICZEJ min. 23.1kW
np. AGREGAT CWP 07,
Ph = 28.0kW, Pel=5.08kW

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MM ARCHITEKCI
Tarnów, ul. Nowy Świat 38, tel. 278-123 tel. 0602 43 63 70

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

AKSONOMETRIA INSTALACJI WENTYLACJI NAWIEWNEJ

projektował :	obiekt : Budynek kuchni i pralni	skala 1:50	nr rysunku 10
mgr inż. Grzegorz Pabjan nr ewidencyjny uprawnień S-199/02	temat : Centralna sterylizatornia	branża architektura	data 06.2008
sprawdził :	adres : Tarnów, ul. Szpitalna 13	podpis	
mgr inż. Grzegorz Furmański nr ewidencyjny uprawnień NBUA-7342/43/98	stadium : projekt budowlano-wykonawczy	podpis	