

Tarnów, dnia 11 maja 2009r

PRACOWNIA PROJEKTOWA

MM. ARCHITEKCI S.C.

Małgorzata Bacik, Andrzej Bacik

33-100 Tarnów, ul. Grottgera 23

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając na podstawie art.3 pkt.2 Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej MM Architekci s.c. Małgorzata Bacik, Andrzej Bacik, 33-100 Tarnów ul. Grottgera 23 z dnia 04.05.2009r.

uzgadnia

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych

Projekt zamienny do projektu: „Przebudowa istniejących pomieszczeń sterylizatorni i magazynu bielizny Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczekliwa w Tarnowie wraz z instalacjami w celu dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawnych” – bez uwag.

UZASADNIENIE

Przyjęte w projekcie rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne, konstrukcyjne i materiałowe, przy założeniu wymiany istniejącego nieprzelotowego sterylizatora gazowego na nowy sterylizator przelotowy, który zamontowany zostanie w miejsce obecnie zaprojektowanego okna podawczego /zgodnie z opisem do projektu/ spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 213, poz.1568, zm. Dz.Uz 2008r. nr 30, poz. 187, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r . Nr 169, poz 1650 zm. Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330).

Biorąc powyższe pod uwagę oraz działając na podstawie obowiązujących przepisów prawnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie orzekł jak w sentencji niniejszej opinii.

Na opinię sanitarną nie przysługuje zażalenie.

Opinia dotyczy dokumentacji, na której znajduje się klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie.

Za zgodność
z oryginałem

Otrzymują:

1) Adresat

2) a/a

wyk. A.J. tel./ 014/ 6217097 wew. 143

