



AE/ZP-27-94/09

Tarnów, 2009-11-27

Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa AE/ZP-27-94/09

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na **dostawę systemu uzdatniania wody na potrzeby apteki szpitalnej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie** zostało unieważnione.

Podstawa prawna unieważnienia

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 16 listopada 2009 r. do godz. 10⁰⁰ wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona.

**Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- sprawa AE/ZP-27-94/09**

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na **dostawę systemu uzdatniania wody na potrzeby apteki szpitalnej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie**, iż:

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **Hand-Prod Sp. z o.o., ul.Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa, woj mazowieckie**. Zgodnie z wymogiem zawartym w Załączniku Nr 2 punkt 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca winien zaoferować system do uzdatniania wody z którego wytworzona woda ma spełniać wymagania Farmakopei Polskiej VII dla aqua pro iniectione . Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie Purelab Option R7 wytwarza wodę, która nie posiada wszystkich wymaganych parametrów zawartych w obowiązującej Farmakopei Polskiej dla aqua pro iniectione co potwierdza załączony do oferty katalog. W związku z powyższym oferta została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Równocześnie Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty,
2. Strona internetowa Zamawiającego,
2. a/a

