



Znak: AE/ZP-27-05/10

.....
Tarnów, 2010-02-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na wymianę dźwigu osobowego szpitalnego, przelotowego pracującego w Pawilonie Nr I oraz dźwigu nieprzelotowego pracującego w Pawilonie Nr II Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy dla zachowania stref bezpieczeństwa dopuszcza się rozwiązanie zmniejszające wysokość kabiny z wymiaru 2150 mm na wymiar 2100 mm?
2. Czy w drzwiach kabinowych można zastosować rolki jezdne o średnicy $\varnothing = 48,5\text{mm}$ – 2 szt. i dociskowe $\varnothing = 39\text{ mm}$ – 2 szt.?
3. Jaki jest prawidłowy udźwig dźwigu przelotowego? Z powierzchni kabiny wynika 1275 kg.
4. Jaki jest prawidłowy udźwig dźwigu nieprzelotowego? Z powierzchni kabiny wynika 1680 kg.
5. Czy w związku z zaistniałą sytuacją na drogach, spowodowaną obfitymi opadami śniegu Zamawiający dopuści do przetargu podmioty, które nie mogły dokonać wizji lokalnej i nie dołączyć do oferty Załącznika Nr 5?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1** Zamawiający dopuści również w dźwigu przelotowym wysokości kabiny o minimalnym wymiarze 2100 mm, natomiast w dźwigu nieprzelotowym podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wysokości kabiny.
- Ad.2** Zamawiający dopuści również zastosowanie w drzwiach kabinowych rolek jezdnych o średnicy $\varnothing = 48,5\text{mm}$ – 2 szt. i dociskowych $\varnothing = 39\text{ mm}$ – 2 szt.
- Ad.3** Zamawiający wymaga nośności dźwigu przelotowego zgodnej z normą PN-EN 81.1.
- Ad.4** Zamawiający wymaga nośności dźwigu nieprzelotowego zgodnej z normą PN-EN 81.1.
- Ad.5** Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. I.2 SIWZ i wymaga aby przed złożeniem oferty, Wykonawcy dokładnie zapoznali się z przedmiotem zamówienia, lokalizacją, charakterystyką i zakresem robót (wizja lokalna – dokładna inwentaryzacja i dokonanie pomiarów parametrów szybów, nadszybia i podszybia) oraz wymaga od Wykonawców przeprowadzenia wizji lokalnej potwierdzonej na piśmie (wzór wg Załącznika Nr 5 do SIWZ) dla zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia i uzyskania wszelkich niezbędnych informacji. Powyższy wymóg jest konieczny do złożenia prawidłowej oferty, a następnie realizacji zamówienia.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.3 i 4, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. **W załączeniu Załącznik Nr 3.1 i 3.2 – „Wymagane i oferowane parametry techniczne dźwigu Pawilon nr I - dźwig przelotowy” oraz „Wymagane i oferowane parametry techniczne dźwigu Pawilon Nr II - dźwig nieprzelotowy” po zmianie.**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a