



.....
.....

AE/ZP-27-07/10

Tarnów, 2010-03-18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-07/10

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na wymianę dźwigu osobowego szpitalnego, przelotowego pracującego w Pawilonie Nr I oraz dźwigu nieprzelotowego pracującego w Pawilonie Nr II Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – wybrana została oferta następującej Firmy:

- POLLIFT Zakład Elektromechaniki Dźwigowej, ul.Roztocze 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie

Cena wybranej oferty: **395 768,00 zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100)., w tym cena netto: **324 400,00 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych 00/100)

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może być zawarta, zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po dniu 23 marca 2010 r.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy
I	INTERLIFT Sp.z o.o., ul.Śliczna 36, 31-444 Kraków, woj. małopolskie
II	Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp.z o.o. Bolęcín 41, k/Płońska, 09-110 Sochocin, woj. mazowieckie
III	LIFTPOL Sebastian Piechociński, ul.Kowelska 10 lok. 13, 03-432 Warszawa, woj. mazowieckie
IV	POLLIFT Zakład Elektromechaniki Dźwigowej, ul.Roztocze 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
V	Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A., ul.Roztocze 6, 20-722 Lublin, woj. lubelskie

Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Liczba punktów w kryterium okres gwarancji	Razem
Oferta Nr III	419,81	33,34	453,14
Oferta Nr IV	450,00	50,00	500,00
Oferta Nr V	401,18	50,00	451,18

**Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone
- sprawa AE/ZP-27-07/10**

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na **wymianę dźwigu osobowego szpitalnego, przelotowego pracującego w Pawilonie Nr I oraz dźwigu nieprzelotowego pracującego w Pawilonie Nr II Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie, iż:**

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **INTERLIFT Sp.z o.o., ul.Śliczna 36, 31-444 Kraków, woj. małopolskie** (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym przez Zamawiającego w Załączniku Nr 6.1 w punkcie 78 oraz Załączniku Nr 6.2 w punkcie 79 do SIWZ Wykonawca winien był zaoferować wykonanie przeglądów konserwacyjnych i naprawy w okresie gwarancyjnym (zgodnie z zaleceniami producenta oraz Urzędu Dozoru Technicznego). Wykonawca w Załączniku Nr 6.1 w punkcie 78 oraz Załączniku Nr 6.2 w punkcie 79 zaoferował wykonanie przeglądów w ramach gwarancji, natomiast według oświadczenia Wykonawcy wykonanie konserwacji miało by się odbywać na podstawie odrębnej umowy. Treść złożonej oferty nie odpowiada więc treści SIWZ, w związku z czym oferta Wykonawcy została odrzucona.

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp.z o.o. Bołęcin 41, k/Płońska, 09-110 Sochocin, woj. mazowieckie** (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym przez Zamawiającego w Załączniku Nr 6.2 w punkcie 2 do SIWZ Wykonawca winien był zaoferować dźwig o udźwigu zgodnym z normą PN-EN 81.1. Wykonawca w Załączniku Nr 6.2 w punkcie 2 zaoferował udźwig o wartości 1600 kg (zgodnie z normą PN-EN 81.1 dla tej wartości udźwigu największa użytkowa powierzchnia kabiny wynosi 3,56m²). Jednocześnie Wykonawca zaoferowałabinę o wymiarach: 1450 mm x 2500 mm x 2150 mm (szer.x głęb.x wys.) tj. 3,625m², zgodnie z normą PN-EN 81.1 udźwig dźwigu o takich wymiarach kabiny powinien być większy niż 1600 kg. Treść złożonej oferty nie odpowiada więc treści SIWZ, bowiem oferowany dźwig nieprzelotowy nie spełnia wymogów normy PN-EN 81.1 w wyżej określonym zakresie, w związku z czym oferta Wykonawcy została odrzucona.

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

