



.....
.....

AE/ZP-27-07/10

Tarnów, 2010- 03-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 EURO na wymianę dźwigu osobowego szpitalnego, przelotowego pracującego w Pawilonie Nr I oraz dźwigu nieprzelotowego pracującego w Pawilonie Nr II Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. Czy zespoły napędowe mają być wyposażone w magnesy trwałe, jeśli tak to ile biegunów mają posiadać?
2. Czy układ hamujący zespołu napędowego może składać się z jednego hamulca?
3. Czy Zamawiający uzna wizję lokalną wykonaną wcześniej przez Wykonawcę do unieważnionego przetargu i zaakceptuje oświadczenie Wykonawcy o dokonanej wcześniej wizji?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie wymaga, aby zespoły napędowe w dźwigu przelotowym i nieprzelotowym, były wyposażone w magnesy trwałe.

Ad. 2

Układ hamujący zespołu napędowego w dźwigu przelotowym i nieprzelotowym winien spełniać wymogi Dyrektywy Dźwigowej nr 95/16/WE.

Ad. 3

Zamawiający zgodnie z pkt I.2 SIWZ wymaga od Wykonawców dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, lokalizacją, charakterystyką i zakresem robót (wizja lokalna – dokładna inwentaryzacja i dokonanie pomiarów parametrów szybów, nadszybia i podszybia), przeprowadzenia wizji lokalnej (nie wcześniej niż po dniu 28 stycznia 2010r) dla zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia i uzyskania wszelkich niezbędnych informacji oraz załączenia do oferty oświadczenia o jej przeprowadzeniu (wzór oświadczenia wg Załącznika Nr 7 do SIWZ). Zamawiający nie zwraca kosztów, które ponosi Wykonawca w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej.

Jedyny wymóg, jaki Zamawiający stawia Wykonawcom w zakresie terminu dokonania opisanej wyżej wizji lokalnej to „nie wcześniej niż po dniu 28 stycznia 2010r“.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

