



.....  
.....

**Znak: AE/ZP-27-31/10**

Tarnów, 2010-05-06

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 EURO na modernizację Oddziału Chirurgii – Budynek Chirurgiczny „D” II piętro oraz Szatni w Pawilonie Nr I „E” Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Proszę o podanie, w której pozycji kosztorysowej należy wpisać wartość „wentylacji mechanicznej” (wykonanie i projektowanie).
2. Proszę o wskazanie lokalizacji centrali CV-P1-HW oraz ewentualnych dodatkowych urządzeń.
3. Czy wskazana przez Inwestora centrala posiada kompletny system automatyki sterującej?
4. Proszę o podanie, czy prowadzone kanały wentylacyjne instalacji nawiewnej i wywiewnej mają być zabudowane.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Wykonanie i projekt powykonawczy instalacji należy ująć w kosztorysie ofertowym – w formie kalkulacji indywidualnej jako poz. 3.1. – „Wentylacja mechaniczna”

**Ad. 2**

Lokalizacja centrali oraz dodatkowych urządzeń znajdować się będzie w pomieszczeniu „Archiwum Rtg”

**Ad. 3**

Inwestor nie posiada kompletnego systemu automatyki sterującej.

**Ad.4**

Zamawiający nie wymaga aby kanały wentylacyjne instalacji nawiewnej i wywiewnej miały być zabudowane, ale dopuszcza możliwość ich zabudowy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a