



RP-III B - rys. montażowy



gniazdo wtykowe
tech. w pom. III.01

gniazdo wtykowe
tech. w pom. III.01

gniazdo wtykowe
tech. w pom. III.01


gniazdo wtykowe
tech. w pom. III.01

ISTN. INST. ZASILAJĄCA

PROJ. INST. ODBIORCZA

SIEĆ W SYSTEMIE T

PARAMETRY ROZDZIELNICY:	
Obudowa:	PRISMA Pack
Stopień ochrony:	08
Stop. odporn. mech. iK:	30
Układ sieci:	TNS
Napięcie zasilania::	400V/AC
Prąd roboczy:	16,0 A
Prąd zwarcowy 1 sek.:	10 kA
Zasilanie:	04 dołu
Odpyły:	04 góry
Ustawienie:	Pod yłkowie
Wzm:	Pełne



 AKKA Pracownia Architektoniczna 30-045 Kraków, ul. Królewska 2 tel./fax. +48 (12) 632 18 53 www.akka-architektci.pl	
INWESTOR	SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZĘKLIKA W TARNOWIE
ADRES INWESTYCJI	33-100 TARNÓW, UL. SZPITALNA 13
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ODDZIAŁÓW: GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO I NOWORODKÓW Z OŚRODKIEM INTENSYWNEJ TERAPII I PATOLOGII NOWORODKA W BUDYNKU PAWILONU I SZPITALA

TEMAT RYSUNKU		ROZDZIAŁNICA RP-IIIB	
		- SCHEMAT IDEOWY + RYS. MONTAŻOWY - c.d.	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	nr rys.	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	S-5/2	
PROJEKTOWAŁ:			
mgr inż. Piotr Sieradzi Upr. nr UAN - Upr.345/90			
SPRAWDZIŁ:			
inż. Leszek Szarski Upr. nr GP.IV-63/342/76			
SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:100	000	1112	2011.11
PROJEKT ZESTAWIENIA PRACWA AUTORSKIM ZOBOWIĄZANIEM Z GŁÓW. KLUCZOWE 1994 O PRACIE AUTORSKIM I PRAWACH POZOSTAŁYCH. DZ.U. 00.06.094 z PÓŻ. ZN. I NIE MOŻE BYĆ KOPLOWANY ANI ROPOWIEŚCIEC INNYMI BEZ PIŚMENNIEJ ZGODY AUTORÓW			
PLIK NR. PLIK			