

wentylator wywiewny montowany na kanale	
SILENT SXA100/GL/HGE moc 43/9W/230V (VI) lub równoważny	11 szt.

Układ W1

W1.1	Króciec 140x140/φ125 L=250mm	1 szt.
W1.2	Wentylator CK125C moc 72W/230V + regulator VRDE lub równoważny	1 szt.
W1.3	Kolano 90st. φ125	1 szt.
W1.4	Przewód kołowy φ125	1.6 mb.
W1.5	Kolano 90st. φ125	1 szt.
W1.6	Przewód kołowy φ125	1 mb.
W1.7	Trójnik symetryczny φ125/125/125	1 szt.
W1.8	Przewód kołowy φ125	1.1 mb.
W1.9	Kolano 90st. φ125	1 szt.
W1.10	Przewód kołowy φ125	1.5 mb.
W1.11	Anemostat CKK+KKK φ125	1 szt.
W1.12	Przewód kołowy φ125	1.2 mb.
W1.13	Kolano 90st. φ125	1 szt.
W1.14	Przewód kołowy φ125	1.5 mb.
W1.15	Anemostat CKK+KKK φ125	1 szt.

Układ W2

W2.1	Króciec 140x140/φ125 L=250mm	1 szt.
W2.2	Kolano 90st. φ125	1 szt.
W2.3	Wentylator CK125C moc 72W/230V + regulator VRDE lub równoważny	1 szt.
W2.4	Kolano 90st. φ125	1 szt.
W2.5	Przewód kołowy φ125	0.2 mb.
W2.6	Trójnik symetryczny φ125/125/125	1 szt.
W2.7	Przewód kołowy φ125	0.5 mb.
W2.8	Kolano 90st. φ125	1 szt.
W2.9	Przewód kołowy φ125	1.5 mb.
W2.10	Anemostat CKK+KKK φ125	1 szt.
W2.11	Przewód kołowy φ125	1 mb.
W2.12	Kolano 90st. φ125	1 szt.
W2.13	Przewód kołowy φ125	1.5 mb.
W2.14	Anemostat CKK+KKK φ125	1 szt.

Układ W3

W3.1	Króciec 140x140/φ125 L=250mm	1 szt.
W3.2	Kolano 90st. φ125	1 szt.
W3.3	Wentylator CK125C moc 72W/230V + regulator VRDE lub równoważny	1 szt.
W3.4	Przewód kołowy φ125	0.3 mb.
W3.5	Kolano 90st. φ125	1 szt.
W3.6	Przewód kołowy φ125	0.9 mb.
W3.7	Trójnik symetryczny φ125/125/125	1 szt.
W3.8	Przewód kołowy φ125	0.3 mb.
W3.9	Kolano 90st. φ125	1 szt.
W3.10	Przewód kołowy φ125	1.5 mb.
W3.11	Anemostat CKK+KKK φ125	1 szt.
W3.12	Przewód kołowy φ125	0.6 mb.
W3.13	Kolano 90st. φ125	1 szt.
W3.14	Przewód kołowy φ125	1.5 mb.
W3.15	Anemostat CKK+KKK φ125	1 szt.

Układ W4

W4.1	Króciec 140x140/φ125 L=250mm	1 szt.
W4.2	Kolano 90st. φ125	1 szt.

W4.3	Wentylator CK125C moc 72W/230V + regulator VRDE lub równoważny	1 szt.
W4.4	Przewód kołowy $\phi 125$	1 mb.
W4.5	Trójnik symetryczny $\phi 125/125/125$	1 szt.
W4.6	Przewód kołowy $\phi 125$	0.8 mb.
W4.7	Kolano 90st. $\phi 125$	1 szt.
W4.8	Przewód kołowy $\phi 125$	1.2 mb.
W4.9	Anemostat CKK+KKK $\phi 125$	1 szt.
W4.10	Przewód kołowy $\phi 125$	2.1 mb.
W4.11	Kolano 90st. $\phi 125$	1 szt.
W4.12	Przewód kołowy $\phi 125$	1.2 mb.
W4.13	Anemostat CKK+KKK $\phi 125$	1 szt.

Układ W5

W5.1	Króciec 140x140/ $\phi 125$ L=250mm	1 szt.
W5.2	Kolano 90st. $\phi 125$	1 szt.
W5.3	Wentylator CK125C moc 72W/230V + regulator VRDE lub równoważny	1 szt.
W5.4	Przewód kołowy $\phi 125$	1.3 mb.
W5.5	Kolano 90st. $\phi 125$	1 szt.
W5.6	Przewód kołowy $\phi 125$	0.9 mb.
W5.7	Trójnik symetryczny $\phi 125/125/125$	1 szt.
W5.8	Przewód kołowy $\phi 125$	0.8 mb.
W5.9	Kolano 90st. $\phi 125$	1 szt.
W5.10	Przewód kołowy $\phi 125$	0.7 mb.
W5.11	Anemostat CKK+KKK $\phi 125$	1 szt.
W5.12	Przewód kołowy $\phi 125$	1.4 mb.
W5.13	Kolano 90st. $\phi 125$	1 szt.
W5.14	Przewód kołowy $\phi 125$	0.7 mb.
W5.15	Anemostat CKK+KKK $\phi 125$	1 szt.

Układ W6

W6.1	Króciec 140x140/ $\phi 125$ L=250mm	1 szt.
W6.2	Kolano 90st. $\phi 125$	1 szt.
W6.3	Wentylator CK125C moc 72W/230V + regulator VRDE lub równoważny	1 szt.
W6.4	Kolano 90st. $\phi 125$	1 szt.
W6.5	Przewód kołowy $\phi 125$	0.9 mb.
W6.6	Trójnik symetryczny $\phi 125/125/125$	1 szt.
W6.7	Przewód kołowy $\phi 125$	0.2 mb.
W6.8	Kolano 90st. $\phi 125$	1 szt.
W6.9	Przewód kołowy $\phi 125$	0.7 mb.
W6.10	Anemostat CKK+KKK $\phi 125$	1 szt.
W6.11	Przewód kołowy $\phi 125$	0.5 mb.
W6.12	Kolano 90st. $\phi 125$	1 szt.
W6.13	Przewód kołowy $\phi 125$	0.7 mb.
W6.14	Anemostat CKK+KKK $\phi 125$	1 szt.

Klimatyzator ścienny Q=3.6kW z jednostką zewnętrzną	5 kpl.
Orurowanie chłodnicze $\phi 12.7 + \phi 6.35$ mm z izolacją gr. 25mm	101 mb