



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-84/13

Tarnów, 2013-12-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EURO na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz realizację zadania pn. „Nadbudowa piętra nad istniejącym budynkiem Pawilonu nr II Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie wraz z przebudową budynku w zakresie elewacji, infrastruktury i instalacji wewnętrznych”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Rury do gazów medycznych – Prosimy o udzielenie odpowiedzi na jakim etapie (złożenie oferty czy realizacji umowy) Zamawiający będzie wymagał dla rur do gazów medycznych dostarczenia następujących dokumentów:
 - Aprobaty CE dla wyrobu medycznego,
 - Deklaracji zgodności wytwórcy,
 - Zgłoszenia/ powiadomienia Prezesa Urzędu rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,w myśl art.17 ust.2 ustawy z dnia 15 lipca 2010r. o działalności leczniczej oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.
2. Rury do gazów medycznych – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia rur miedzianych o grubościach ścianek zgodnych z ISO 13348 do gazów medycznych i próżni jako odrębnego wyrobu od systemu rurociągowego do gazów medycznych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych?
3. CU+ - Czy Zamawiający będzie wymagał popychaczy punktów poboru w panelach nadłóżkowych, kolumnach i innych urządzeniach wyposażonych w punkty poboru (do swojego podstawowego działania wymaga się częstego ich dotykania przez personel), wykonanych z miedzi CU+, która jest dzisiaj standardem zabijającym 99,9 % bakterii na swojej powierzchni?
4. W pkt I.2. SIWZ Zamawiający pisze, że przedmiot zamówienia musi być opracowany z uwzględnieniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji, który to Program stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. Prosimy o oświadczenie Zamawiającego, że Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego został przygotowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
5. W pkt I.3. SIWZ (powtórzone jest to także w pkt XVI.5. SIWZ) Zamawiający pisze, że dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania narzucone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej, a w szczególności art. od 29 do



- 31 tej ustawy. Prosimy o sprecyzowanie o jakie wymagania stawiane dokumentacji projektowej chodzi Zamawiającemu, gdyż przywołane przepisy dotyczą wymagań stawianych Zamawiającemu przy opisie przedmiotu zamówienia.
6. Prosimy o wyjaśnienie celowości zapisów pkt VII.3. I 4. SIWZ. Skoro jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto, podano również wzór na wartość punktową ceny to nie bardzo wiadomo czemu służy rozwiązanie polegające na przyznawaniu ofercie punktów przez poszczególnych członków komisji.
 7. W związku z zapisem (str. 6 PFU), iż obiekty szpitalne znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej, prosimy o wyjaśnienie, czy koncepcja nadbudowy Pawilonu II oraz PFU zostały uzgodnione z miejscowym konserwatorem zabytków.
 8. W związku z zapisem (str. 6 PFU), iż Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji, prosimy o wyjaśnienie, czy termin zakończenia zadania ulegnie zmianie w przypadku przestojów robót budowlanych narzuconych przez Zamawiającego.
 9. Prosimy o informację czy w Pawilonie nr II występują elementy budowlane z azbestu? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich rodzaju, ilości i miejsca występowania.
 10. Prosimy o informację czy ewentualny demontaż i utylizacja elementów azbestowych oraz uzyskanie odpowiednich pozwoleń wchodzi w zakres zadania, a koszty z tym związane ponosi wykonawca.
 11. W związku z brakiem jednoznacznej decyzji Zamawiającego oraz ryczałtową formą wynagrodzenia prosimy o odpowiedź czy poniższe prace będą rozliczane jako roboty dodatkowe lub uzupełniające?:
 - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej lub ogniw fotowoltaicznych
 - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kogeneracji
 - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sterowania żaluzjami
 12. Z analizy dokumentacji przetargowej wynika, że jest praktycznie niemożliwe zachowanie dopuszczalnego wzrostu obciążeń na fundamenty na poziomie 5-8%. Czy w związku z tym niezbędne wzmocnienie istniejących fundamentów zostanie rozliczone jako robota dodatkowa?
 13. Prosimy o podanie parametrów technicznych, ilości i miejsca wbudowania paneli dotykowych LED na ścianach nadbudowywanej kondygnacji.
 14. Z uwagi na zaprojektowaną przebudowę istniejących wind prosimy o podanie ich producenta i typu.
 15. Czy pozostawiona winda ma obsługiwać także nadbudowę?
 16. Który dźwig szpitalny przewidziany jest do wymiany?
 17. Czy Zamawiający ma szczegółowe wymagania odnośnie nowego dźwigu szpitalnego? Jeśli tak to prosimy o ich podanie.
 18. Czy nowy dźwig szpitalny będzie przeznaczony do transportu łóżek?
 19. W których pomieszczeniach należy przewidzieć instalację tlenu medycznego?
 20. Czy Zamawiający wymaga instalacji klimatyzacji tylko w pomieszczeniach wymienionych w tabeli na stronie 19 i 20 PFU?
 21. Z przedstawionej koncepcji wynika, że nadbudowa wykracza poza ściany zewnętrzne istniejącego Pawilonu nr II. PFU nie opisuje sposobu wykonania tych nadwieszeń. W związku z tym jakie rozwiązanie konstrukcyjne należy przewidzieć w wycenie?
 22. Czy przy sporządzaniu PFU Zamawiający sprawdził dostępne rezerwy Szpitala w zakresie energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, ciepła do ogrzewania, gazów medycznych pod kątem nadbudowy?
 23. Czy istniejące źródła zasilania w energię elektryczną, wodę ciepłą i zimną, ciepło do



- ogrzewania oraz gazów medycznych mają wystarczającą wydajność i nie będą wymagały rozbudowy w związku z utworzeniem Oddziału Dziecięcego Zakaźnego?
24. Prosimy o wskazanie miejsc włączenia nowych instalacji do istniejących sieci elektrycznych i sanitarnych.
25. Prosimy o dokładne sprecyzowanie wymagań Zamawiającego w zakresie „systemów bezpieczeństwa i ochrony ludzi i mienia (dzieci) (wg PFU str. 22)”. Jakie systemy bezpieczeństwa należy wykonać i w jakim standardzie?
26. Czy oferta ma obejmować wyposażenie obiektu? Jeśli tak to prosimy o szczegółową listę i opis wyposażenia wymaganego do dostarczenia i zamontowania przez Wykonawcę.
27. Zapis pkt XI.7. dotyczący sposobu poprawiania przez Zamawiającego oferty cenowej w tym np. zapis, że „jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonemu obliczeniu ceny” wydaje się zbyt daleko idący w stosunku rozstrzygnięć ustawowych, które dopuszczają jedynie poprawianie „oczywistych omyłek rachunkowych”.
28. W części XVI w Ogólnych warunkach umowy występuje sprzeczność pomiędzy zapisami pkt 51 a postanowieniami 52 i 53. W pkt 51 Zamawiający pisze, że zapłata wynagrodzenia „następować będzie w trybie płatności częściowych”. Natomiast w pkt 52 zapisano, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej zaś w pkt 53 precyzuje się, że wartość faktury częściowej nie może przekroczyć 30 proc. całkowitej wartości należnej za wykonanie prac budowlanych tj. tylko jednego z elementów wynagrodzenia. Wnioskujemy o sprecyzowanie tych zapisów, w tym o zmianę zapisów tak by sformułowanie „faktura częściowa” w pkt 52 i 53 oraz w pkt korespondujących z wymienionymi zamienić na zapis „fakturach częściowych” oraz o zmianę zapisów pkt. 53 ogólnych warunków umowy tak by podstawą do wystawienia faktur częściowych stanowiły także inne roboty niż w zakresie konstrukcji i instalacji oraz by wartość faktur częściowych mogła wynosić do 80 proc. całkowitej wartości wynagrodzenia,
29. W części XVI w Ogólnych warunkach umowy w pkt 54 Zamawiający określił, że faktura końcowa będzie obejmowała m.in. wynagrodzenie za dokumentację projektową. Czy zapis ten jest prawidłowy? Aby zrealizować przedmiotową inwestycję w terminie Wykonawca musi zakończyć wykonanie dokumentacji projektowej po ok. 6 miesiącach od podpisania umowy, a zgodnie z obecnymi zapisami zapłatę mógłby otrzymać dopiero po kolejnych 6 miesiącach. Tak długi termin płatności generuje dodatkowe koszty i w rezultacie podnosi w nieuzasadniony sposób całkowitą wartość oferty.
30. W części XVI w Ogólnych warunkach umowy w pkt 53 Zamawiający określił że podstawą wystawienia faktury częściowej jest odbiór robót budowlanych w zakresie konstrukcji i instalacji przed jej zakryciem. O ile termin zakończenia prac konstrukcyjnych jest łatwy do przewidzenia to zakrycie instalacji może nastąpić nawet w ostatnim miesiącu przed oddaniem budowy np.: dla kanałów wentylacyjnych prowadzonych nad kasetonowym sufitem podwieszanym. W związku z powyższym prosimy o zmianę tego zapisu tak aby fakturę częściową można było wystawić po wykonaniu robót budowlanych w zakresie konstrukcji, ewentualnie konstrukcji i rurażu wod-kan i c.o..
31. W pkt 7.2. PFU Zamawiający przedstawił swoje wymagania w stosunku do realizacji prac budowlanych. Zamawiający wymaga m.in. aby firma wykonawcza wykazała się doświadczeniem w realizacji obiektów służby zdrowia, w szczególności obiektów szpitalnych. Czy w związku z tym aby spełnić warunki udziału w postępowaniu należy wykazać się wykonaniem co najmniej trzech robót budowlanych o wartości co najmniej 1 500 000,00zł brutto każda, polegających na wykonaniu lub przebudowie obiektów służby zdrowia wg PKOB 1264?



32. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości z działu V pkt2 SIWZ odnośnie złożenia wadium w formie innej niż pieniężna. Zamawiający wymaga aby takie wadium zostało złożone w kasie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 02.01.2014r do godz. 10⁰⁰ . Tymczasem godziny otwarcia kasy to od 10⁰⁰ do 13⁰⁰. Czy w związku z tym Zamawiający umożliwi złożenie wadium w dniu 02.01.2014r. od godziny 9⁰⁰?

33. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający rozumie spełnienie warunku dysponowania kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji gazów medycznych, jako certyfikowana jednostka posiadająca certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 oraz EN ISO 13485:2003 (lub równoważnymi) (SIWZ pkt. 2.5).

Zamawiający w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może żądać przedstawienia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Dodatkowo zamawiający ma prawo wymagać informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia tych osób, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami.

Zamawiający formułując powyższy warunek wymaga przedstawienia dokumentów nie dotyczących w/w osób, a „jednostki certyfikowanej”, co nie ma odzwierciedlenia w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie następującego zapisu: *“jako certyfikowana jednostka posiadająca certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 oraz EN ISO 13485:2003 (lub równoważnymi)”*.

34. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający rozumie spełnienie warunku dysponowania kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji gazów medycznych, jako certyfikowana jednostka posiadająca certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 oraz EN ISO 13485:2003 (lub równoważnymi) (SIWZ pkt. 2.6 e)).

Zamawiający w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może żądać przedstawienia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie odpowiedzialnych za świadczenie usług. Dodatkowo zamawiający ma prawo wymagać informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia tych osób, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami.

Zamawiający formułując powyższy warunek wymaga przedstawienia dokumentów nie dotyczących w/w osób, a „jednostki certyfikowanej”, co nie ma odzwierciedlenia w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie następującego zapisu: *“jako certyfikowana jednostka posiadająca certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 oraz EN ISO 13485:2003 (lub równoważnymi)”*.

35. W tytule zamówienia oraz w SIWZ i PFU istnieją zapisy, że zakresem prac projektowych należy objąć infrastrukturę i instalacje wewnętrzne istniejącego budynku. Proszę o



sprecyzowanie jakie prace w zakresie infrastruktury i instalacji wewnętrznych istniejącego budynku należy ująć w ofercie poza oczywistymi przebudowami wynikającymi z nadbudowy piętra?

36. W związku z zapisami pkt 7.2.5 PFU o ewentualnym uporządkowaniu istniejącej instalacji wentylacji grawitacyjnej prosimy o informację czy instalacja ta jest w pełni sprawna i dopuszczona do eksploatacji bez żadnych uwag.
37. Czy materiały z rozbiórki istniejącej windy należy zagospodarować we własnym zakresie?
38. W związku z nadrzędnością SIWZ nad PFU prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest w zakresie Wykonawcy.
39. W związku z nadrzędnością SIWZ nad PFU prosimy o potwierdzenie, że wykonanie świadectwa energetycznego budynku nie jest w zakresie Wykonawcy.
40. Prosimy o sprecyzowanie technologii wykonania elewacji nadbudowy. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie elewacji nadbudowy w bezspoinowym systemie ociepleniowym z uwzględnieniem elementów architektonicznych zgodnych z załączoną do PFU wizualizacją?
41. Prosimy o sprecyzowanie wymagań Zamawiającego w zakresie żaluzji zewnętrznych. Elementy te występują na rynku w szerokim asortymencie różniącym się kilkakrotnie ceną co przy zaprojektowanej na wizualizacji ilości ma bardzo duży wpływ na wartość oferty.
42. Czy do pokrycia dachu należy zastosować blachę tego samego rodzaju jak na obróbki blacharskie?
43. PFU opisuje tylko ochronę narożników ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi. Czy w związku z tym Zamawiający nie wymaga wykonania innych elementów ochrony ścian poza narożnikami?
44. Według załączonego do PFU rzutu funkcjonalnego nadbudowy nie przewidziano pomieszczeń technicznych dla urządzeń wentylacyjnych. Czy w związku z tym należy przewidzieć że urządzenia wentylacyjne i agregat wody lodowej będą zamontowane na dachu?
45. W pkt 7.2.6 PFU jest informacja, że instalacja kanalizacji sanitarnej ma być włączona do sieci miejskiej poprzez studnię przyłączeniową. Prosimy o wyjaśnienie czy w stanie obecnym budynek nie posiada studni przyłączeniowej?
46. Czy szpital stosuje dezynfekcję ścieków wyprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych?
47. Czy usytuowanie urządzeń sanitarnych na rzucie funkcjonalnym nadbudowy załączonym do PFU zostało dostosowane do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej?
48. Czy w ofercie należy przewidzieć punkty poboru tlenu w postaci paneli nadłóżkowych? Jeśli tak to prosimy o podanie ich ilości i specyfikacji.
49. W pkt 7.2.9 PFU przedstawiono wymaganie aby budynek posiadał dwa oddzielne źródła zasilania w energię elektryczną. Czy istniejący budynek posiada dwa oddzielne źródła zasilania każdy z własnym przyłączem kablowym? Jeśli nie to prosimy o wskazanie miejsca do którego należy wykonać drugie przyłączenie
50. W zakresie instalacji słaboprądowych Zamawiający posługuje się określeniami: „wg życzeń inwestora”, „w zakresie ustalonym z inwestorem”, „wg wytycznych inwestora”, które nie zostały nigdzie sprecyzowane. Zwracamy uwagę, że obowiązkiem Zamawiającego zgodnie z Art. 29 ustawy PZP jest opisanie zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Prosimy więc o sprecyzowanie wymagań Zamawiającego w zakresie instalacji słaboprądowych.
51. W dziale 7.2.9 istnieje zapis, że w projekcie należy przewidzieć system sterowania i automatycznej pracy instalacji. Czy wykonanie tego systemu należy ująć w ofercie?
52. Jaki zakres sterowania i automatycznej pracy instalacji należy ująć w ofercie?



53. Dokumentacja geotechniczna w pkt VI opisuje roboty w zakresie zabezpieczenia piwnic przed przenikaniem wody. Czy te prace należy ująć w ofercie?
54. Prosimy o wskazanie na mapie sytuacyjno – wysokościowej terenu przeznaczonego na zaplecze budowy oraz warunków korzystania z niego.
55. Z przeprowadzonej wizji lokalnej na istniejącym budynku wynika, że na dachu znajduje się komin murowany z kotłowni wraz z przymocowanymi do niego kominami ze stali nierdzewnej. Elementy te nie są wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia i nie są pokazane na rysunku koncepcyjnym w odróżnieniu od przewodów wentylacyjnych. Prosimy więc o odpowiedź czy te przewody są nieczynne i czy należy je zlikwidować.
56. Czy istniejące na dachu stalowe i murowane przewody kominowe dymowe i spalinowe należy pozostawić? Jeśli tak to prosimy o korektę Załącznika Nr 1 – „Rzut funkcjonalny” gdyż nie zostały na nim uwzględnione te przewody kominowe.
57. Czy istniejący na dachu zbiornik wyrównawczy należy zlikwidować? Jeśli nie to prosimy o korektę Załącznika 1 – „Rzut funkcjonalny” gdyż nie zostały na nim uwzględniony ten zbiornik.
58. Na dachu istniejącego budynku stwierdzono instalację światłowodową. Czy podlega ona przebudowie? Jakie są wymagania Zamawiającego w zakresie przebudowy tej instalacji?
59. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że maszynownie obu dźwigów znajdują się na dachu i zajmują znaczną jego część. Zgodnie z PFU tylko jeden dźwig podlega wymianie. W związku z tym maszynownia drugiego dźwigu musi być przeniesiona na dach nadbudowy co nie zostało pokazane na wizualizacjach. Prosimy więc o korektę wizualizacji i pokazanie elewacji maszynowni.
60. Na wizualizacji nadbudowy widoczne są 2 loga szpitala. Czy należy je wycenić? W jakim standardzie należy wykonać te loga?
61. Czy zamieszczona koncepcja jest bezwzględnie obowiązująca czy przykładowa?
62. Czy Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje wymianę wszystkich instalacji sanitarnych w szczególności węzłów sanitarnych. Instalacje ukryte w ścianach co może powodować konieczność wykonania znacznych robót remontowo-budowlanych i konieczność wyłączania części budynku z użytkowania.
63. Pkt.7.2.4 – zalecenia dotyczące konstrukcji – kto będzie pokrywał koszty ewentualnych prac w przypadku stwierdzenia szerokości istn. Fundamentów poniżej 120 cm.
64. Proszę o zamieszczenie dokumentacji projektowej na którą powołuje się Zamawiający tj. Dokumentacji opracowanej przez WBP w Tarnowie.
65. Proszę o zmieszczenie aktualnej dokumentacji projektowej przedstawiającej istniejący stan elementów konstrukcyjnych oraz wszystkich instalacji. Bez tej wiedzy nie można rzetelnie wycenić przedmiotu zamówienia. Na Zamawiającym ciąży obowiązek przekazania kompletu materiałów niezbędnych do oszacowania kosztów prac (w szczególności jeżeli przedmiotem zamówienia jest system zaprojektuj i wybuduj).
66. Proszę o zamieszczenie informacji o wszelkich pracach budowlano-instalacyjnych prowadzonych w obiekcie w ostatnich 5 latach.
67. Czy zakres prac obejmuje konieczność wykonania prac wskazanych w pkt.VI dokumentacji geotechnicznej.
68. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań konstrukcyjnych niż te które są opisane i porównywane w opinii konstrukcyjnej.
69. Proszę uzupełnić brakujące elementy wskazane w pkt.7.1.1
70. Proszę uszczegółowić informacje na temat ścian interaktywnych oraz identyfikacji wizualnej
71. Nie można wycenić rzetelnie przedmiotu zamówienia bez posiadania kompletnej wiedzy m.in. na temat istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji. Proszę zatem o zamieszczenie



- wszelkich niezbędnych inwentaryzacji w szczególności instalacji wentylacji i klimatyzacji.
72. Proszę o uszczegółowienie informacji podanych w wytycznych do instalacji kanalizacyjnej, czy omawiany system dezynfekcji ścieków istnieje obecnie, czy należy go przeprojektować i zmodernizować (w jakim zakresie), czy wykonać jako nowy.
73. Czy grzejniki na istniejących kondygnacjach podlegają wymianie i w ewentualnie w jakiej części – proszę o szczegółową inwentaryzację.
74. Proszę podać podstawę prawną (związaną z zamówieniami publicznymi) na której Zamawiający postawił wymóg posiadania przez kierownika robót i projektanta w zakresie instalacji gazów medycznych certyfikatów ISO (prawo budowlane takich wymogów nie przewiduje)
75. Proszę załączyć inwentaryzację w zakresie źródeł zasilania.
76. Na jakiej podstawie Zamawiający wymaga uprawnień budowlanych w zakresie instalacji gazów medycznych (kierownik robót instalacyjnych) oraz uprawnień projektowych dla projektantów? Prosimy o dokładne wskazanie podstawy prawnej . Zgodnie z naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem instalacja gazów medycznych a właściwie używając prawidłowej nazwy: system rurociągowy do gazów medycznych nie podlega reżimowi ustawy Prawo Budowlane gdyż to nie jest robota/instalacja budowlana (vide- załączona Opinia z Izby Inżynierów Budownictwa) lecz ustawie o WYROBACH medycznych ponieważ jest wyrobem medycznym (w przypadku każdej jednostki służby zdrowia gaz to lek a nie paliwo przemysłowe). W związku z powyższym ani kierownik robót ani projektanci nie muszą posiadać uprawnień budowlanych. Powinni natomiast posiadać stosowne uprawnienia do projektowania przedmiotowego systemu wynikające z certyfikowanego systemu do gazów medycznych zgodnego z normą EN ISO 9001:2000 i EN ISO 13485:2003 oraz oznakowaniem CE wyrobu medycznego które nakładane są zgodnie z przepisami na firmę-podmiot gospodarczy a nie na osobę fizyczną (wadliwy zapis w SIWZ). Prosimy o usunięcie przedmiotowego wymogu wynikającego z ustawy prawo budowlane (do kierownika robót instalacyjnych, projektanta) w odniesieniu do wyrobu medycznego jakim jest instalacja gazów medycznych –system rurociągowy do gazów medycznych.
77. Czy Zamawiający udostępni wykonawcy teren na zaplecze placu budowy (kontenery + zaplecze magazynowe) oraz umożliwi korzystanie z istniejących dróg dojazdowych dla pojazdów wielkotonażowych?
78. Czy koszty związane z uzyskaniem stosownych decyzji konserwatora zabytków oraz z pełnieniem nadzoru konserwatorskiego Wykonawca ma wliczyć w cenę ofertową czy też Zamawiający będzie pokrywał te koszty?
79. Czy teren przedmiotowej inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ? Jeżeli tak to czy przedmiotowa inwestycja jest zgodna z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania terenu?
80. Czy istniejące przyłącza mediów do budynku (woda, ścieki, prąd, gaz, ciepło) uwzględniają docelowe tj. po rozbudowie, zapotrzebowanie na te media ?
81. Czy należy przewidzieć wykonanie technologii podczyszczania ścieków odprowadzanych do istniejącej sieci kanalizacyjnej? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie parametrów ścieków, które można odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jeżeli nie, to prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający posiada stację podczyszczania tych ścieków oraz czy jej przepustowość uwzględnia warunki po rozbudowie.
82. W punkcie 7.2.1. PFU znajduje się zapis cyt.: „(...) z tych powodów transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić nadmiernego utrudnienia (...).”. Zwracamy się o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „nadmiernego utrudnienia” tym bardziej iż zapis ten wg PFU jest obowiązujący dla wykonawcy.



83. W związku z wymogiem wykonywania prac na czynnym obiekcie zwracamy się o potwierdzenie, czy do założeń terminowych i finansowych oferty wykonawcy mogą przyjąć godziny prowadzenia prac budowlanych w godzinach od 7.00 do 22.00.
84. Czy w zakresie niniejszego postępowania przetargowego Zamawiający wymaga wykonania jakichkolwiek prac związanych z modernizacją, przebudową lub rozbudową:
- istniejących ciągów komunikacyjnych (drogi, chodniki, parkingi)
 - elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie itp.)
 - wykonaniem zieleni niskiej lub wysokiej ?
85. Podczas wizji lokalnej Obiektu stwierdzono wystąpienie niezgodności w zakresie parametrów technicznych wewnętrznych ciągów komunikacyjnych (min. klatki schodowe) z wymaganiami prawnymi stawianymi przez przepisy ppoż i ewakuacji. Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia stosownych prac np. dobudowa lub rozbudowa mających na celu spełnienie wymogów prawnych w tym zakresie ?
86. Czy przedmiotem procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie będą prace objęte niniejszym postępowaniem przetargowym czy też cały budynek ?
87. W punkcie XVI. ppkt. 48. znajduje się zapis cyt.: „W umowie zostanie zawarty zapis dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy (...)”. Wnosimy o uzupełnienie treści SIWZ o wspomniane wyżej zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
88. Czy w przypadku konieczności wykonania jakichkolwiek robót budowlanych na istniejących kondygnacjach budynku tj. np. prace instalacyjne, Zamawiający zapewni wykonawcy dostęp do tych pomieszczeń? Wnosimy o określenie warunków dostępu dla wykonawcy takich pomieszczeń.
89. Wnosimy o usunięcie zapisów „(...) estetyki i renomy producenta” z treści drugiego zdania punktu 28 XVI „Ogólne Warunki Umowy” SIWZ. Pojęcia te są z definicji pojęciami względnymi oraz nie zdefiniowanymi w umowie co w konsekwencji może doprowadzić do znacznego np. zdaniem jednej ze stron umowy wzrostu kosztów wykonania robót oraz znacznie utrudnia prawidłową wycenę prac.
90. Treść punktów od 51 do 54 w XVI „Ogólne Warunki Umowy” SIWZ, opisujących zasady rozliczeń za wykonane prace sugeruje iż zapłata umownego wynagrodzenia ryczałtowego należnego wykonawcy nastąpi poprzez 1(jedną) fakturę częściową i fakturę (1)końcową. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza rozliczenia fakturami częściowymi tj. więcej niż jedną i fakturą końcową ?
91. Wnosimy o uzupełnienie treści punktu 72, XVI „Ogólne Warunki Umowy” SIWZ o możliwość innego niż oświadczenie Podwykonawcy udokumentowania przez wykonawcę zapłaty wymagalnych należności, z tytułu podzleconych prac np. w formie potwierdzenia wykonania przelewu bankowego.
92. Wnosimy o zmianę treści punktu 84. 1. c) XVI „Ogólne Warunki Umowy” SIWZ wg poniższej propozycji:
„c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 49”
93. Z uwagi na fakt, iż treść zapisów punktu 84. 2. XVI „Ogólne Warunki Umowy” SIWZ, jest niezgodna z zapisami Kodeksu Cywilnego gwarantującego każdej ze stron umowy możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniające wnosimy o zmianę treści tego punktu wg poniższej propozycji:
„2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”
94. Działając na zasadzie równości stron umowy wnosimy o uzupełnienie zapisów punktu 84.



XVI „Ogólne Warunki Umowy” SIWZ o podpunkt 3 wg poniższej propozycji:

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieuzasadnione opóźnienie w przystąpieniu do odbiorów częściowych lub odbioru końcowego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w pkt.49, za każdy dzień opóźnienia,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 49

95. Czy istniejący węzeł cieplny znajdujący się w budynku posiada możliwość podpięcia dodatkowego odbiornika tj. ciepło technologiczne do central wentylacyjnych, czy też należy przewidzieć w cenie ofertowej przerobienie tegoż węzła?
96. W związku z wymogiem PFU odnośnie przemalowania elewacji zewnętrznej budynku, czy Zamawiający będzie wymagał także odnowienia elementów zewnętrznych takich jak schody wejściowe, klatki schodowe zewnętrzne, rynny, rury spustowe?
97. Prosimy o informacje, czy żaluzje zewnętrzne mają być zamontowane tylko na części tynkowanej czy też na oknach i przeszkleniach? Czy powyższe żaluzje mają być sterowane elektrycznie?
98. Prosimy o wskazanie jakiej wielkości oraz ilości paneli z oświetleniem ledowym (ściany interaktywne) Wykonawca ma przewidzieć w ofercie?
99. Z udostępnionej dokumentacji archiwalnej wynika, że poprzeczne ściany nośne istniejącego budynku usytuowane są w rozstawie 6,6m co jest zgodne z PFU. Natomiast załączony do PFU „Rzut funkcjonalny” nie uwzględnia takiego rozstawu ścian nośnych. Czy w związku z tym „Rzut funkcjonalny” jest prawidłowy?
100. Czy w związku z niedostosowaniem układu konstrukcyjnego nadbudowy przedstawionej na „Rzucie funkcjonalnym” do istniejącego budynku dopuszcza się znaczące zmiany w projekcie budowlanym w stosunku do PFU?
101. Czy w istniejącym budynku znajduje się instalacja ciepła technologicznego, którą można będzie wykorzystać do zasilania układów wentylacji i klimatyzacji? Jeśli tak to prosimy o podanie jej lokalizacji i parametrów technicznych.
102. Czy ściany łukowe pomiędzy salą intensywnego nadzoru i korytarzem oraz pomiędzy pokojem 06 i korytarzem mają być wykonane jako szklane?
103. Czy ściana łukowa pomiędzy salą dzieci do lat 3 i punktem pielęgnarskim ma zostać wykonana jako szklana?
104. Co oznaczają symbole strzałek umieszczone na „Rzucie funkcjonalnym”?
105. Co oznaczają symbole czerwonej linii łamanej umieszczone na „Rzucie funkcjonalnym” przy punkcie pielęgnarskim i naprzeciwko niego?
106. Czy wzdłuż zewnętrznych ścian przeszklonych należy wykonać barierki wewnętrzne?
107. Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie automatycznych drzwi w śluźie pacjentów?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wymienionych w pytaniu dokumentów na etapie realizacji robót budowlanych.

Ad. 2

Zgodnie z pkt.7.2.8 Części II „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

Ad.3

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również popychacze w gniazdach gazów medycznych wykonane z miedzi CU+.

Ad.4

Podstawa opracowania „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ została podana w pkt.1 Części II tego programu.

Ad.5

Zamawiający wyjaśnia, że powyższe wymagania oznaczają, że dokumentacja musi być jednoznaczna i wyczerpująca, ze wskazaniem cech technicznych i jakościowych z zachowaniem przepisów dotyczących norm, a także będzie obejmować dokumentację, o której mowa w art. 31 ust. 1 oraz ust.4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.6

Zamawiający wyjaśnia, że przyznanie punktów ofercie przez poszczególnych członków – według podanego w SIWZ wzoru – jest czynnością o charakterze technicznym i uzasadnia ostateczną punktację przyznaną ofertom, tj. (liczba punktów przyznana przez członka komisji – według wzoru)* (liczba osób- członków komisji uczestniczących w ocenie oferty).

Ad.7

Obiekty szpitalne znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej, wszelkie wymagane uzgodnienia z konserwatorem leżą w gestii Wykonawcy.

Ad.8

Zmiany, jakie Zamawiający przewidział do umowy, w tym dotyczące terminu jej realizacji, zostały określone w pkt.XVI ppkt.118 – 121 SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

Ad.9 i 10

W Pawilonie nr II nie występują elementy budowlane z azbestu.

Ad.11

Nie.

Ad.12

Nie.

Ad.13, Ad.17, Ad.20, Ad.21, Ad.24, Ad.25, Ad.26.

Wymagania zgodnie z „Programem funkcjonalno – użytkowym dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ

Ad.14

Producentem pozostawionego dźwigu - typ elektryczny regulowany falownikiem - jest firma „Pollift” Zakład Elektromechaniki Dźwigowej, ul.Roztocze 1, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Ad.15

Tak

Ad.16

Zamawiający przewiduje wymianę dźwigu szpitalnego znajdującego się od strony wschodniej budynku Pawilonu nr II.

Ad.18

Tak

Ad.19

Instalację tlenu medycznego należy przewidzieć we wszystkich pokojach pacjentów, izolatkach oraz w pokoju zabiegowym, ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwości zwiększenia ilości pomieszczeń z instalacją tlenu medycznego na etapie projektu budowlanego.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

Ad.22

Tak

Ad.23

Tak.

Ad.27

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Należy zaznaczyć, że Zamawiający ma obowiązek poprawiania omyłek, o których mowa w art. 87 ust.2, a zatem również oczywistych omyłek pisarskich lub też innych omyłek, określonych w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a zapisy w SIWZ precyzują postępowanie Zamawiającego w opisanych w SIWZ przypadkach, które nie stanowią jednakże zamkniętego i wyczerpującego katalogu przesłanek poprawiania omyłek wymienionych w przywołanym powyżej przepisie.

W zakresie poprawiania omyłek utrwalona jest linia orzecznicza, nakazująca Zamawiającemu poprawianie wyżej scharakteryzowanych omyłek np. KIO-0215/09.

Ad.28

Zamawiający nie wprowadza zmian w pkt.XVI ppkt.51, 52 i 53 Ogólnych warunków umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zapis w pkt.51 o treści: „Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.49 następować będzie w trybie płatności częściowych” oznacza zapłatę wynagrodzenia w dwóch częściach tj. pierwsza część - na podstawie jednej faktury częściowej, druga część - na podstawie faktury końcowej.

Ad.29

Zamawiający nie wprowadza zmian w pkt.XVI ppkt.54 Ogólnych warunków umowy.

Ad.30

Zamawiający nie wprowadza zmian w pkt.XVI ppkt.53 Ogólnych warunków umowy.

Ad.31

Zamawiający precyzyjnie określił w pkt.IV.2.2 i IV.2.3 SIWZ opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów jakich wymaga w celu oceny spełniania przez Wykonawcę tych warunków. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wprowadza zmian do tych zapisów.

Ad.32

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis punktu V.2 SIWZ o treści :

„2. wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami), Wykonawca winien złożyć w formie oryginału w kasie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie lub załączyć w formie oryginału do oferty, w takim przypadku oferta musi zawierać także kopię tych dokumentów zgodnie z wymaganiami pkt IV.4.4 SIWZ. Kasa Specjalistycznego Szpitala ul. Szpitalna 13 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10⁰⁰ - tej do 13⁰⁰ - tej”

na zapis o treści:

„2. wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami), Wykonawca winien złożyć w formie oryginału w kasie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie lub załączyć w formie oryginału do oferty, w takim przypadku oferta musi zawierać także



kopię tych dokumentów zgodnie z wymaganiami pkt IV.4.4 SIWZ. Kasa Specjalistycznego Szpitala ul. Szpitalna 13 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³⁰ do 15⁰⁰„

Ad.33

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis punktu IV.2.5 SIWZ o treści :

„2.5 Załączenie do oferty **wykazu osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 6** do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co najmniej :

- **osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy i która pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji roboty budowlanej polegającej na **budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej** (zdefiniowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)).

- **osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:**

- instalacyjnej w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
- instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie instalacji gazów medycznych, jako certyfikowana jednostka posiadająca certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 oraz EN ISO 13485:2003 (lub równoważnymi),
- instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.”

na zapis o treści:

„2.5 Załączenie do oferty **wykazu osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 6** do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co najmniej :

- **osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy i która pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji roboty budowlanej polegającej na **budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej** (zdefiniowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)).



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

- osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
- instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.”

Ad.34

Zamawiający zmienia dotychczasowy zapis punktu IV.2.6 e) SIWZ o treści :

„e) 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania instalacji gazów medycznych jako certyfikowana jednostka projektowa posiadająca certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 oraz EN ISO 13485:2003 (lub równoważnymi), z doświadczeniem zawodowym w projektowaniu obiektów służby zdrowia (wykazać minimum dwie dokumentacje projektowe obiektów służby zdrowia (zdefiniowanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – symbol PKOB 1264 (Dz.U. z 1999r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.)).”

na zapis o treści:

„e) 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w branży sanitarnej bez ograniczeń, z doświadczeniem zawodowym w projektowaniu instalacji gazów medycznych w obiektach służby zdrowia (wykazać minimum dwie dokumentacje projektowe w zakresie instalacji gazów medycznych w obiektach służby zdrowia (zdefiniowanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – symbol PKOB 1264 (Dz.U. z 1999r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.)). Zamawiający nie dopuszcza wykazania w tej pozycji tych samych dokumentacji projektowych co w pkt.d) ”

Ad.35

W zakresie prac należy ująć prace związane z nadbudową piętra i funkcjonowaniem istniejącego budynku - Pawilonu nr II.

Ad.36

Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji archiwalnej należy dokonać własnych pomiarów i sprawdzeń (w postaci wielobranżowej inwentaryzacji projektowej) w ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt.7.1.1. „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

„Uporządkowanie istniejącej wentylacji grawitacyjnej” dotyczy sprawdzenia istniejących pionów (podpięć do poszczególnych pomieszczeń na niższych kondygnacjach) lub ewentualnego udrożnienia, co powinno wynikać z wielobranżowej inwentaryzacji projektowej.

Ad.37

Tak

Ad.38

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stanowi przedmiot zamówienia tym samym leży w gestii Wykonawcy .

Ad.39

Zgodnie z „Programem funkcjonalno – użytkowym dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ Zamawiający wymaga wykonania charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

Powyższy program nie odnosi się bezpośrednio do uzyskania świadectwa energetycznego, ale definiuje, że w gestii Wykonawcy leży uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a zatem również świadectwa energetycznego (art.57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm)).

Ad.40

Tak

Ad.41

Zewnętrzne żaluzje jako elementy stałe bez możliwości sterowania.

Zgodnie z pkt.7.2.1.1) „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ Wykonawca ma obowiązek zaoferować rozwiązania techniczne, technologie, sprzęt, urządzenia, które na etapie użytkowania i eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczenia sprzętu będą przedstawiały najkorzystniejsze koszty eksploatacji i użytkowania.

Ad.42

Nie.

Ad.43

Zamawiający wymaga zabezpieczenia ścian oddziału poprzez wykonanie zarówno naroży ścian, jak i odbojnic oraz zabezpieczenie ścian na wysokości łóżek

Zgodnie z zapisem pkt. 7.2.3 „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ „System zabezpieczeń i odbojnic musi być odporny na uszkodzenia, zdrapania, wgniecenia oraz spełniać wszystkie normy. Funkcje odbojnic w niektórych pomieszczeniach mogą pełnić pasy z wykładziny termozgrzewalnej. Narożniki ścian należy zabezpieczyć kątownikami i odbojnicami przed uszkodzeniami mechanicznymi w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia. Narożniki ścian zabezpieczyć narożnikami stalowymi lub aluminiowymi podtynkowymi oraz odbojnicami poziomymi i pionowymi”.

Ad.44

Tak, na dachu (lub stropodachu) w pobliżu dwóch klatek schodowych

Ad.45

Istnieje studzienka przyłączeniowa.

Ad.46

Tak

Ad.47

Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji archiwalnej należy dokonać własnych pomiarów i sprawdzeń (w postaci wielobranżowej inwentaryzacji projektowej) w ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt. 7.1.1. „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, należy dążyć do maksymalnego wykorzystania istniejących pionów kanalizacyjnych. W razie braku istniejących pionów w pomieszczeniach należy wykonać nowe podejścia.

Ad.48

Tak, w ilości co najmniej 30 na Oddziale. W panelach nadłóżkowych winny się znajdować oprócz punktów poboru tlenu minimum dwa gniazda prądowe, instalacja przyzywowa oraz oświetlenie.



Ad.49

Zgodnie z § 41 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz.U. z 2012, poz. 739) oraz § 181 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim, powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późn zm) należy zapewnić dwa, niezależne źródła zasilania dla obiektów szpitalnych. Zgodnie z pkt.7.2.9. „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ należy sprawdzić istniejące zasilania na etapie projektu.

Ad.50

Instalacje słaboprądowe zostały sprecyzowane i wymienione w pkt.7.2.9 „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ

Ad.51 i Ad.52

Sterowanie dotyczy instalacji wewnętrznych (głównie wentylacji) i powinno wynikać z projektu technologicznego uzgodnionego z Zamawiającym.

Ad.53

Opinia geotechniczna, stanowiąca Załącznik Nr 10 do SIWZ została dołączona do dokumentacji projektowej jako informacja o podłożu geotechnicznym dla Wykonawcy. Prace w niej opisane zostały wykonane i nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Ad.54

Od strony północnej Pawilonu nr II. Szczegółowe warunki korzystania z zaplecza budowy określone zostały w pkt.7.2.1 „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Ad.55

Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji archiwalnej należy dokonać własnych pomiarów i sprawdzeń (w postaci wielobranżowej inwentaryzacji projektowej w tym inwentaryzacja kominiarska) w ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt. 7.1.1. i pkt.7.2.1b) „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Ad.56

Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji archiwalnej należy dokonać własnych pomiarów i sprawdzeń (w postaci wielobranżowej inwentaryzacji projektowej w tym inwentaryzacja kominiarska) w ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt. 7.1.1. i pkt.7.2.1.b) „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ. Korekta układu funkcjonalnego wynikająca z wielobranżowej inwentaryzacji jest przedmiotem zamówienia w postaci projektu koncepcyjnego, który należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.

Ad.57

Zbiornik wyrównawczy jest elementem instalacji. Korekta układu funkcjonalnego wynikająca z wielobranżowej inwentaryzacji jest przedmiotem zamówienia w postaci projektu koncepcyjnego, który należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.



Ad.58

Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji archiwalnej należy dokonać własnych pomiarów i sprawdzeń (w postaci wielobranżowej inwentaryzacji projektowej w tym sieci teletechnicznej) w ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt. 7.1.1. „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ. Korekta układu funkcjonalnego wynikająca z wielobranżowej inwentaryzacji jest przedmiotem zamówienia w postaci projektu koncepcyjnego, który należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Światłowod, o którym mowa w pytaniu (1-modowy, 8 włókien z linką nośną, ósemkowy) biegnie z budynku A – szafa PD do budynku Pawilonu nr II – szafa PD I piętro.

Ad.59

Wizualizacje dołączone do „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ mają charakter poglądowy i pokazują oczekiwaną przez Zamawiającego estetykę budynku po nadbudowie. W ramach projektu nadbudowy należy przewidzieć przebudowę szybów windowych z maszynowniami, dostosować ich wielkość do realnych potrzeb urzędzeń i zachować na elewacji jednakową wysokość, kubaturę i formę architektoniczną zgodnie z pkt. 7.2.3. programu, o którym mowa wyżej.

Ad.60

Logo Szpitala (2 sztuki) powinno zostać wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zawieszanej na elewacji w sposób widoczny, z podświetleniem (iluminacją nocną). Loga stanowią przedmiot zamówienia.

Ad.61

Wizualizacje dołączone do „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ mają charakter poglądowy i pokazują oczekiwaną przez Zamawiającego estetykę budynku po nadbudowie.

Ad.62

Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji archiwalnej należy dokonać własnych pomiarów i sprawdzeń (w postaci wielobranżowej inwentaryzacji projektowej w tym inwentaryzacja kominiarska) w ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt. 7.1.1. „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Ad.63

Wykonawca

Ad.64

„Archiwalną dokumentację konstrukcyjną – Projekt techniczny zamienny z 1976r.” Zamawiający odpowiedzią z dnia 20.12.2013r udostępnił do wglądu lub do wykonania fotokopii w swojej siedzibie w Budynku Dyrekcji, ul.Szpitalna 13, pokój nr 2

Ad.65

Zamawiający nie dysponuje aktualną dokumentacją projektową przedstawiającą istniejący stan elementów konstrukcyjnych i instalacji , dlatego należy wykonać własne pomiary i sprawdzenia (w tym ekspertyzy konstrukcyjne) w ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt. 7.1.1 i 7.2.1 b) „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.



Ad.66

W ostatnich 5 latach zostały odremontowane oddziały na I, II i III kondygnacji budynku, wykonano odwodnienie budynku, wymieniono część instalacji w piwnicach, wymieniono dźwig osobowy od strony zachodniej budynku, wymalowano klatki schodowe. Zakres prac na oddziałach był różny, wykonywany w ciągu 3 lat, obejmował wymianę części instalacji w zależności od stopnia zużycia. Ze względu na remontowy charakter prac nie sporządzono dokumentacji wykonanych robót.

Ad.67

Opinia geotechniczna, stanowiąca Załącznik Nr 10 do SIWZ została dołączona do dokumentacji projektowej jako informacja o podłożu geotechnicznym dla Wykonawcy. Prace w niej opisane zostały wykonane i nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Ad.68

Wymagania zgodnie z „Programem funkcjonalno – użytkowym dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ

Ad.69

Dokumentacja, o której mowa w pkt.7.1.1 „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego” - Załącznik Nr 8 do SIWZ stanowi dokumentację przedprojektową umożliwiającą wykonanie dokumentacji projektowej, jej opracowanie stanowi przedmiot zamówienia i leży w gestii Wykonawcy.

Ad.70

Wymagania zgodnie z „Programem funkcjonalno – użytkowym dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ

Ad.71

Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji archiwalnej należy dokonać własnych pomiarów i sprawdzeń (w postaci wielobranżowej inwentaryzacji projektowej) w ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt. 7.1.1. „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Ad.72

W Szpitalu nie funkcjonuje system dezynfekcji ścieków, stosuje się natomiast dezynfekcję ścieków. Jeżeli z warunków pozwolenia na użytkowanie wynikać będzie potrzeba przeprojektowania, zmodernizowania lub wykonania nowego systemu to leży to w gestii Wykonawcy.

Ad.73

Nie

Ad.74

Odpowiedź jak w odpowiedzi Ad.33 i Ad.34

Ad.75

Zgodnie z § 41 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz.U. z 2012, poz. 739) oraz § 181 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim, powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późn zm) należy zapewnić dwa, niezależne źródła zasilania dla obiektów szpitalnych. Zgodnie z pkt.7.2.9. „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji



projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ należy sprawdzić istniejące zasilania na etapie projektu i w razie potrzeby dostosować do obowiązujących wymagań.

Ad.76

Odpowiedź jak w odpowiedzi Ad.33 i Ad.34

Ad.77

Od strony północnej Pawilonu nr II. Szczegółowe warunki korzystania z zaplecza budowy określone zostały w pkt.7.2.1 „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Ad.78

Obiekty szpitalne znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej, wszelkie wymagane uzgodnienia z konserwatorem, opinie, pozwolenia i decyzje administracyjne leżą w gestii Wykonawcy

Ad.79

Nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ad.80

Tak

Ad.81

W Szpitalu nie funkcjonuje system dezynfekcji ścieków, stosuje się natomiast dezynfekcję ścieków. Jeżeli z warunków pozwolenia na użytkowanie wynikać będzie potrzeba przeprojektowania, zmodernizowania lub wykonania nowego systemu to leży to w gestii Wykonawcy.

Ad.82

Zamawiający informuje, że pojęcie „nadmiernego utrudnienia”, określone zostało w pkt. 7.2.1 oraz pkt. 8.2 „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ i odnosi się m.in. do doboru maszyn i sprzętu uwzględniającego wpływ hałasu na funkcjonujący obiekt.

Ad.83

Tak, pod warunkiem spełniania wymagań zawartych w pkt.7.2.1 „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Ad.84

Wymagania zgodnie z „Programem funkcjonalno – użytkowym dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ

Ad.85

Zgodnie z pkt.7.1 „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ dokumentacja projektowa powinna posiadać dokumenty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę – zgodnie z wymaganym zakresem. W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów.

Ad.86

Tylko prace objęte przedmiotem zamówienia.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

Ad.87

W umowie zostanie ujęty zapis pkt.XV SIWZ.

Ad.88

Tak, Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń na istniejących kondygnacjach budynku, w przypadku konieczności wykonania w nich robót budowlanych, na zasadach określonych w pkt.7.2.1 „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ

Ad.89, Ad.91, Ad.92, Ad.93, Ad.94

Zamawiają nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.90

Zamawiający informuje, że zapis w ppkt.51 pkt.XVI Ogólnych warunków umowy o treści: „Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.49 następować będzie w trybie płatności częściowych” oznacza zapłatę wynagrodzenia w dwóch częściach tj. pierwsza część - na podstawie jednej faktury częściowej, druga część - na podstawie faktury końcowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza rozliczenia więcej niż jedną fakturą częściową.

Ad.95

Ze względu na brak wielobranżowej inwentaryzacji archiwalnej należy dokonać własnych pomiarów i sprawdzeń (w postaci wielobranżowej inwentaryzacji projektowej) w ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt. 7.1.1. i pkt.7.2.b) „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Ad.96

Tak.

Ad.97

Zewnętrzne żaluzje jako elementy stałe bez możliwości sterowania, zamontowane zarówno na części tynkowanej, jak i na oknach i przeszkleniach.

Ad.98

Wymagania zgodnie z „Programem funkcjonalno – użytkowym dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ

Ad.99

Opis konstrukcyjny ujęty w pkt. 7.2.4. „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ dotyczy istniejącego budynku i nie wyznacza konstrukcji dla projektowanej nadbudowy. Rozwiązania konstrukcyjne należy przedstawić w projekcie konstrukcyjnym, a rzut funkcjonalny przedstawia jedynie układ pomieszczeń oraz ich wielkość i oczekiwania Zamawiającego w stosunku do projektowanego Oddziału. Ostateczny układ konstrukcyjny (powtarzający układ niższych kondygnacji bądź inny) stanowi projekt, czyli przedmiot zamówienia.

Ad.100

Opis konstrukcyjny ujęty w pkt. 7.2.4. oraz zgodnie z pkt.4 „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ dotyczy istniejącego budynku i nie wyznacza konstrukcji dla projektowanej



nadbudowy. Rozwiązania konstrukcyjne należy przedstawić w projekcie konstrukcyjnym, a rzut funkcjonalny przedstawia jedynie układ pomieszczeń oraz ich wielkość i oczekiwania Zamawiającego w stosunku do projektowanego Oddziału. Ostateczny układ konstrukcyjny (powtarzający układ niższych kondygnacji bądź inny) stanowi projekt, czyli przedmiot zamówienia.

Ad.101

W istniejącym budynku znajduje się instalacja ciepła technologicznego. W kotłowni, w pomieszczeniach piwnicznych zlokalizowane są dwa kotły o mocy 600kW każdy, centralne ogrzewanie o parametrze 90/70. Sposób zasilania układu klimatyzacji i wentylacji będzie zależny od projektu branżowego klimatyzacji i wentylacji. Ostateczny wielobranżowy projekt budowlany powinien podlegać weryfikacji przez Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ

Ad.102 i Ad.103

Projekty ścian winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r, poz. 739).

Ad.104

Symbol strzałki umieszczony w „Rzucie funkcjonalnym” stanowiącym Załącznik nr 1 do „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ oznacza ściany częściowo przeszklone lub w pełni przeszklone umożliwiające ciągłą obserwację dzieci.

Ad.105

Symbol czerwonej linii umieszczony w „Rzucie funkcjonalnym” stanowiącym Załącznik nr 1 do „Programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ oznacza proponowaną lokalizację ścian interaktywnych

Ad.106

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)

Ad.107

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.32, Ad.33, Ad.34, Ad. 74 i Ad.76 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.

Ponadto, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez :



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

1/ dodanie w punkcie I SIWZ w podpunkcie 3.1. zapisu o treści: „Projekt instalacji gazów medycznych winien być opracowany przez certyfikowaną jednostkę projektową posiadającą certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 oraz EN ISO 13485:2003 lub równoważnej.”

2/ dodanie w punkcie I SIWZ w podpunkcie 3.2. zapisu o treści: „Wykonanie instalacji gazów medycznych winno być zrealizowane przez certyfikowaną jednostkę posiadającą certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 i EN ISO 13485:2003 lub równoważnej oraz zakończone nadaniem wytworzonej instalacji znaku CE.”

3/ dodanie w punkcie XVI SIWZ po podpunkcie 17 - podpunktu 17a o treści: „17 a. Projekt instalacji gazów medycznych winien być opracowany przez certyfikowaną jednostkę projektową posiadającą certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 oraz EN ISO 13485:2003 lub równoważnej. Wykonanie instalacji gazów medycznych winno być zrealizowane przez certyfikowaną jednostkę posiadającą certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 i EN ISO 13485:2003 lub równoważnej oraz zakończone nadaniem wytworzonej instalacji znaku CE”

4/ dodanie w punkcie IV SIWZ podpunktu 1.3 o treści : „1.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane oraz usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia:

1.3.1 Oświadczenie, iż projekt instalacji gazów medycznych zostanie opracowany przez certyfikowaną jednostkę projektową posiadającą certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 oraz EN ISO 13485:2003 lub równoważnej

1.3.2 Oświadczenie, iż wykonanie instalacji gazów medycznych zostanie zrealizowane przez certyfikowaną jednostkę posiadającą certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 i EN ISO 13485:2003 lub równoważnej oraz zakończone nadaniem wytworzonej instalacji znaku CE.”

5/ zmianę w pkt.IV SIWZ zapisu o treści:

„Oświadczenia wymienione w punkcie IV.1.1 do złożenia których zobowiązany jest Wykonawca, należy przedłożyć według wzoru Druku Oświadczeń - dołączonego jako Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, oświadczenia wymienione w punkcie IV.1.2 należy przedłożyć według wzoru Druku Oświadczeń - dołączonego jako Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji (i odpowiednio - Załącznik nr 3A dla podwykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 (Dz.U. 2013 poz. 231), natomiast oświadczenia wymienione w punktach IV.4.1 – IV.4.2 do złożenia których zobowiązany jest Wykonawca, należy przedłożyć według wzoru Druku Oświadczeń - dołączonego jako Załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji”

na zapis o treści:

„Oświadczenia wymienione w punkcie IV.1.1 do złożenia których zobowiązany jest Wykonawca, należy przedłożyć według wzoru Druku Oświadczeń - dołączonego jako Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, oświadczenia wymienione w punkcie IV.1.2 należy przedłożyć według wzoru Druku Oświadczeń - dołączonego jako Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji (i odpowiednio - Załącznik nr 3A dla podwykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 (Dz.U. 2013 poz. 231), natomiast oświadczenia wymienione w punkcie IV.1.3 oraz w punktach IV.4.1 – IV.4.2 do



złożenia których zobowiązany jest Wykonawca, należy przedłożyć według wzoru Druku Oświadczeń - dołączonego jako Załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji”

6/ dodanie w Załączniku Nr 4 do SIWZ po punkcie 2 punktów 3 i 4 o treści:

„3. projekt instalacji gazów medycznych zostanie opracowany przez certyfikowaną jednostkę projektową posiadającą certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 oraz EN ISO 13485:2003 lub równoważnej.

4. wykonanie instalacji gazów medycznych zostanie zrealizowane przez certyfikowaną jednostkę posiadającą certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 i EN ISO 13485:2003 lub równoważnej oraz zakończone nadaniem wytworzonej instalacji znaku CE”.

7/ zmianę w pkt. XVI ppkt.55 SIWZ zapisu o treści:

„55. Płatność częściowa oraz płatność na podstawie faktury końcowej będą regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie (nie krótszym niż 30 dni) od daty wystawienia faktury Zamawiającemu.”

na zapis o treści:

„55. Płatność na podstawie faktury częściowej oraz płatność na podstawie faktury końcowej będą regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie (nie krótszym niż 30 dni) od daty wystawienia faktury Zamawiającemu.”

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.32, Ad.33, Ad.34, Ad.74 i Ad.76 oraz zmianą treści SIWZ w zakresie pkt.I.3.1, I.3.2, IV i XVI oraz Załącznika Nr 4 do SIWZ, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 03.01.2014r godz. 8:00**

- **otwarcie ofert w dniu 03.01.2014r godz. 8:30**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I, III.9, IV, V, X.1, XI.1, XVI i Załączniku Nr 4 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 4 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050