

ZASILANIE Z ROZDZ. piętrowej RP3


TSO1 instalacje w systemie TN-S

TSO1 instalacje w systemie IT

PE ○ -zacisk ochronny PE - szyna połączeń wyrównawczych urządzeń
- lokalizacja zgodnie z rys. nr R3/2

PA ○ -zacisk ochronny PA - szyna połączeń wyrównawczych obcych mas metalowych
- lokalizacja zgodnie z rys. nr R3/2.

TEMAT PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY INST. ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ I PRZELŐŻENIA ISTN. SIECI ELEKTROENERGETYCZNY			
TEMAT RYSUNKU	Rozdzielnica TSO1 - schemat ideowy			
SPECJALNOŚĆ	ELEKTRYCZNA	NR RYS.		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY			
PROJEKTANT:				
mgr inż. Piotr Sieradzki Upr. nr UAN - Upr. 345/90				
SPRAWOZDAJĄCY				
Inż. Leszek Szarski Upr. nr GP.IV-63/342/76				
SKALA	---	REMIZJA	KOD PROJEKTU 1330	DATA 2013.12
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZODPOWIEDZIALNOŚĆ Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POPIRZYNKOWYCH (DZ.U. 90.09.04 Z PÓZ. ZM.), LINIE MOŻE BYĆ KOPLOWANY ANI ROZPOWISZCZANY BEZ PIERWOTNYCH AUTORYTÓW				
PIK NR: PIK				

 AKKA Pracownia Architektoniczna 31-153 Kraków, ul. Szlak 65 tel./fax. +48 (12) 632 18 53	 Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tamowie Ul. Szpitalna 13, 33-100 Tamów
INVESTOR	ADRES INWESTYCJI
	Nowy budynek Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tamowie dz. nr 137/1 obr. 164, Ul. Szpitalna, 33-100 Tamów

SIEĆ W SYSTEMIE IT

SIEĆ W SYSTEMIE TN-S