

[illegible]

1. Aparature i obudowę założył Schneider
2. Awaryjne odcięcie zasilania na obwodzie FW3 i FW9 wykonać jako rozwiązanie alternatywne w przypadku gdy centrala dostarczana jest bez automatyki awaryjnego odcięcia zasilania.



W PMIESZCZENIACH GRUPY 0 i 1

SIEĆ W SYSTEMIE TN-S

 AKKA Pracownia Architektoniczna 31-153 Kraków, ul. Szlak 65 tel./fax. +48 (12) 632 18 53	 Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie Ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów	PROJEKT BUDOWLANY INST. ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ I PRZELŐŻENIA ISTN. SIECI ELEKTROENERGETYCZNY	
		PROJEKT WYKONAWCZY	
INWESTOR	mgr inż. Piotr Sieradzki Upr. nr UAN - Upr. 345/90	TEMAT PROJEKTU	
		Rozdzielnica RW1 - schemat ideowy + rysunek montaŹowy	
ADRES INWESTYCJI	Nowy budynek Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie dz. nr 137/1 obr. 164, Ul. Szpitalna, 33-100 Tarnów	SPECJALNOŚĆ	
		ELEKTRYCZNA	
		NR RYS.	
		S15	
		DATA	
		PROJEKTANT	
		mgr inż. Piotr Sieradzki Upr. nr UAN - Upr. 345/90	
		SPRAWDZAJĄCY	
		inż. Leszek Szarski Upr. nr GP-IV-63/342/76	
		SKALA	REVIZJA
		---	000
		KOD PROJEKTU	DATA
		1330	2013.12
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIĄZANYCH DO NIEGO (DZ. U. NR 694 Z 1994 R. I. W ZMIANACH)			
PŁAK NR _____			