

- UWAGA:
- ZASTOSOWANO SYSTEM ZASILANIA CENTRALNEGO OŚWIETLENIA AWARYJNEGO FIRMY CEAG Z MONITORENIEM OPRAW
 - WSZYSTKIE OPRAWY NALEŻY WYPOSAŻYĆ W MODUŁ ADRESOWY 2L-CG-S (MAX 20 SZT. NA OBYWODZIE)
 - INFORMACJE Z WŁACZNIKÓW OŚWIELENIOWYCH DOPROWADZIĆ DO MODUŁU DLS/3PH
 - UKŁAD SIECI - ZASILANIE TN-S
 - INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO - UKŁAD SIECI IT (Z BATERII)
 - OBYWODY OŚWIELENIOWE WYKONAĆ PRZEWODEM HDGs 3x1,5
 - ZASTOSOWAĆ BATERIE BEZOPSŁUGOWA O ŻYWOTNOŚCI 10 LAT (18 BŁOKÓW 12 WOLTOWYCH)
 - CAŁOŚĆ DOSTAWY FIRMA A&M MICHAŁOWSKI

