wlz na poziom I piętra do RP2
+ wlz na poziom II piętra do RP3
+ wlz na poziom III pietra do RD; RW i Agregatu chlod.

zasil. napędów okien nawiewnych
zasilanie centralki CO

Instalacja oddymianaia LEGENDA:

- trasa przebiegu instalacji systemu oddymiania - łączyć wg schematu ideowego
- napęd łańcuchowy KA 54 - sposób montażu określić w czasie realizacji na budowie.
- przycisk oddymiania RT 45 - montować na h=1,5 m.

c.d. według rys. E1 sytuacja

zasilanie dla Tr wykonać z istniejącej linii zasilającej urządzenia RTG

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

S1.1	oprawa dostropowa - SP6 414.DO
S1.2	oprawa dostropowa - SP1 414.PA
S1.3	oprawa dostropowa - SP6 414.DO S-DIM
S2.1	oprawa dostropowa - DK SSL 1K
S2.2	oprawa dostropowa - DK SSL 2K
S3.1	downlight IP44 - DC218 EVG ring stal nierdzewna, szyba matowa
S3.2	downlight - D225.2x18H EVG
S4.1	kinkiet IP54 - SDS 118 EVG
S4.2	kinkiet IP54 - SDS 118 EVG S-DIM
S4.3	kinkiet - MONOPOL FRAME 236
S5.1	oprawa dostropowa - KP255.WH EVG
S5.2	oprawa dostropowa - KP236.WH EVG
S6.1	oprawa dostropowa IP65 - CS436.DO EVG
S6.2	oprawa dostropowa IP65 - CS358.DM EVG

SPIS POMIESZCZEŃ - PARTER

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. NETTO	POSADZKA	WYS.POM.	WENTYLACJA
0.01	WIATROŁAP	#####	GRES	330,0	---
0.02	HALL/POCZEKALNIA	######	GRES	330,0	W.MECH/KLIM
0.03	RECEPCJA	#####	GRES	330,0	
0.04	SZATNIA	###	GRES	300,0	
0.05	IZBA PRZYJĘĆ	#####	PCV	330,0	
0.06	POKÓJ BADAŃ IZBY	#####	PCV	330,0	
0.07	POMIESZCZENIE IZOLACJI	###	PCV	300,0	
0.08	KOMUNIKACJA	###	GRES	330,0	W.MECH/CHŁ.
0.09	DYŻURKA PIELĘGNIARSKA	###	PCV	275,0	W.MECH
0.10	ŁAZIENKA POM. IZOLCJA	###	GRES	275,0	
0.11	ŁAZIENKA PACJENTA	#####	GRES	275,0	
0.12	BRUDOWNIK	###	GRES	275,0	
0.13	KLATKA SCHODOWA	24.17	GRES	---	GRAWITACJA
0.14	KORYTARZ	#####	PCV	300,0	W.MECH/CHŁ.
0.15	KOMUNIK. ŁĄCZNIK CHIR.	19.93	PCV	255,0	GRAWITACJA
0.16	KOMUNIK. ŁĄCZNIK PAW.1	#####	PCV	300,0	
0.17	GABINET KONSULTACYJNY	#####	PCV	300,0	W.MECH/KLIM
0.18	GABINET KONSULTACYJNY	#####	PCV	300,0	
0.19	DYŻURKA LEKARSKA	###	PCV	275,0	W.MECH
0.20	DYŻURKA LEKARSKA	###	PCV	275,0	
0.21	KOMUNIKACJA	###	PCV	300,0	GRAWITACJA
0.22	ŁAZIENKA	###	GRES	275,0	W.MECH
0.23	WC.NP.	###	GRES	275,0	
0.24	POM. TECH./SZACHT	###	WYL.BET.	---	---
0.25	SZACHT WINDOWY	###	WYL.BET.	---	GRAWITACJA
0.26	ROZDZIELNIA EL.	###	GRES	300,0	GRAWITACJA
0.27	KORYTARZ	#####	PCV	300,0	W.MECH/KLIM
0.28	POCZEKALNIA	#####	PCV	300,0	W.MECH/KLIM
0.29	GABINET KONSULTACYJNY	#####	PCV	300,0	
0.30	GABINET ZABIEGOWY	#####	PCV	300,0	
0.31	POCZEKALNIA	###	PCV	300,0	
0.32	IZBA PRZYJĘĆ GIN.-POŁ.	#####	PCV	300,0	
0.33	WC. PACJENTÓW	###	GRES	275,0	W.MECH
0.34	BRUDOWNIK	###	GRES	275,0	
0.35	WC	###	GRES	275,0	
0.36	KOMUNIK. ŁĄCZNIK ADMIN	101.46	PCV	255,0	GRAWITACJA
0.37	WINDA ADMINISTRACJA	3.59	WYL.BET.	---	GRAWITACJA
		149.15			

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	344.800000
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	0.000000
KUBATURA KOND.0	

CEAG GuideLed 11011 CG-S	
CEAG GuideLed 11021 CG-S	
CEAG GuideLed SL CG-S z optyką asymetryczną	
CEAG GuideLed SL CG-S z optyką symetryczną	
Cooper Sirios O-S8 CG-S	
CEAG Atlantic LED Outdoor Wall CG-S IP65	

Instalacje słaboprądowe LEGENDA:

- SK - szafa krosownicza
- rejestrator cyfrowy z dyskiem twardym lub dzielnik obrazu lub kartą dvr + zasilacz CCTV z 0,5 h podtrzymaniem napięcia + monitor CCTV (zasilacz montowany pod rejestratorem)

Instalacje 230/400 V AC LEGENDA:

- główna szyma połaczeń wyrównawczych GPW na poziomie parteru pod stropem właściwym wykonana płaskownikiem ocynkowanym Fe ZN 35x3,5 mm układanym na uchwytach na tynku. Do GPW podłączyć wszystkie metalowe piony wodne, c.o. i kanalizacji oraz stalową konstrukcje windy i kanały wentylacji mechanicznej na poziomie piwnicy.

UWAGI:

1. Instalacje odbiorcze wykonać przewodami YDY 750 V i prowadzić:
   - na ścianach murowanych i stropach p.t.
   - na ścianach z płyt gipsowo kartonowych p.t.
2. Gniazda wtykowe 230 AC nie opisane montować p.t. na h=0,25 m. Gniazda technologiczne montować p.t. na wys. podanej na rysunku opracowania wykonawczego.
3. Wyłączniki instalacyjne montować p.t. na h=1,4 m.
4. W łzienkach stosować osprzęt (gniazda, wyłaczniki) o minimalnym PI 44.
5. Oprawy oświetleniowe w łazienkach stosować KI II.
6. W pomieszczeniach łazienek instalacje wykonać wg PN– IEC 60364 -7-701 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy: wykonać lokalne połączenia wyrównawcze wykonane przewodem DY4mm² w RKLG 13 p.t i łączyć metalową wannę, brodzik, grzejnik c.o. oraz inne metalowe elementy stacjonarne, a przewód wprowadzić do rozdzielnicy zasilającej odbiory w danym pomieszczeniu i podłączyć do zaciski PE!

W PMIESZCZENIACH GRUPY 0 i 1

SIEĆ W SYSTEMIE TN-S

W PMIESZCZENIACH GRUPY 2

SIEĆ W SYSTEMIE IT

AJP Piotr Sieradzki
32-053 Wola Radziszowska 731 tel. 603-673-547

Nr umowy :

Miejscowość : Tarnów, ul. Szpitalna 13

O b i e k t : Nowy budynek Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

Projekt budowlany inst. elektrycznej wewnętrznej i przełożenia istn. sieci elektroenergetycznej wewnętrznej

Temat rysunku :

Rzut parteru
- rozprowadzenie instalacji odbiorczych

Skala : 1 : 100

Data : wrzesień 2013

Projektował : mgr inż. Piotr Sieradzki Upr. Nr UAN - Upr. 345/90

Sprawdzał : inż. Leszek Szarski Upr. nr GP.IV-63/342/76

Nr rysunku : E2