LEGENDA:

- YDY 2 X 1,5 mm² - instalacja kontrolna systemu baterii centralnej

BUDYNEK NOWO PROJEKTOWANY

III PIĘTRO

II PIĘTRO

I PIĘTRO

PARTER

CO

RD

dostawa zdźwigiem

RW

agregat chłodniczy

RP3

UPS

TSO1 TSO2 TSO3

W PMIESZCZENIACH GRUPY 2

instalacje odbiorcze

instalacje odbiorcze

instalacje odbiorcze

RP3

UPS

TSZ1

TSZ2

W PMIESZCZENIACH GRUPY 2

2

3

RP3

SOA

SK

SAP

RG

SZR

2

2

2

istn. budynek stacji "SZPITAL" - lokalizacja wg rys. nr E1 - zagospodarowanie terenu

500 A

3x230/400V~+N

rozdz. zasilania podstawowego

500 A

3x230/400V~+N

rozdz. zasilania rezerwowego - 1-szy stopień

ISTN. ROZDZ. NN w STACJI "SZPITAL"

rozdz. zasilania rezerwowego - 2-gi stopień

3x230/400V~+N

ROZDZ. NN w SATCJI ZASILANA z AGREGATU

W PMIESZCZENIACH GRUPY 0 i 1

SIEĆ W SYSTEMIE TN-S

W PMIESZCZENIACH GRUPY 2

SIEĆ W SYSTEMIE IT

AJP Piotr Sieradzki
32-053 Wola Radziszowska 731 tel. 603-673-547

Nr umowy :

Miejscowość : Tarnów, ul. Szpitalna 13

Obiekt : Nowy budynek Specjalistyczego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

Projekt budowlany inst. elektrycznej wewnętrznej i przełożenia istn. sieci elektroenergetycznej wewnętrznej

Temat rysunku :

Schemat blokowy

Skala : ---

Data : wrzesień 2013

Projektował : mgr inż. Piotr Sieradzki Upr. Nr UAN - Upr. 345/90

Sprawdzał : inż. Leszek Szarski Upr. nr GP.IV-63/342/76

Nr rysunku : E7