

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. NOWOPROJEKTOWANY BUDYNEK
 2. NOWOPROJEKTOWANE ŁĄCZNIKI
 3. ISTN. TIENIOWANIA DO ROZBIORKI
 4. PROJ. TIENIOWANIA NOWA LOKALIZACJA
 5. PROJ. PRZEBUDOWA WIAZDU OD UL. STARODĄBROWSKIEJ
 6. PROJ. PRZEBUDOWA UKŁADU DROG. NA TERENIE DZ. 137/1
 7. STACJA TRANSFORMATOROWA S-1230
 8. PROJEKTOWANY AGREGAT PRĄDOWORCZY
 11. ISTNIEJĄCA BUDYNEK CHIRURGII
 12. ISTNIEJĄCA STACJA TRAFO "SZPITAL"

LEGENDA:

- projektowana trasa kabla oświetlenia terenu, wykonane kablami YKY 5x4mm² 750 V AC układanymi w rurach AROT DYK 75 na gł. min 0,5 m; pod drogami jezdninymi dodatkowa w rurze AROT SRS-G 125 na gł. 0,7 m

- projektowana trasa kabla zasilania tlenowni wykonane kablami YKY 5x35mm² 750 V AC układanymi w rurach AROT DYK 75 na gł. min 0,5 m pod drogami jezdninymi dodatkowa w rurze AROT SRS-G 125 na gł. 0,7 m

- projektowana trasa kabli podłączenia agregatu prądotwórczego wykonane kablami 3xYKY 5x185 750 V AC układanymi w oddzielnych rurach AROT DYK 110 na gł. min 0,5 m pod drogami jezdninymi dodatkowa w rurze AROT SRS-G 160 na gł. 0,7 m

- projektowana lampa oświetlenie terenu na słupach - wysoka

- projektowana lampa oświetlenie terenu wysokość-0,7 m - niska

Sekcja 7.124.20.15.4.2

Sekcja 7.124.20.15.4.4

SIEĆ W SYSTEMIE TN-S



AJP Piotr Sieradzki

32-053 Wola Radziszowska 731 tel. 603-673-547

Miejscowość : Tamów, ul. Szpitalna 13

Obiekt : Przebudowa wjazdu z ul. Starodąbrowskiej i części układu drogowego

Temat rysunku : Projekt budowlany inst. elektrycznej ośw. terenu, zasil. tlenowni i podł. agregatu prądotwórczego

Skala : ---

Zagospodarowanie terenu
- projektowane kable

Projektował : mgr inż. Piotr Sieradzki
Upr. Nr UAN - Upr. 34590

Sprawdzał : Leszek Szarski
Upr. nr GP-IV-63342/76

Nr rysunku : E1
Data : listopad 2013