



.....  
.....

**Znak: AE/ZP-27-34/14**

Tarnów, 2014-04-30

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z demontażem, deinstalacją i utylizacją dotychczasowego agregatu Zamawiającego**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wymaga aby silnik agregatu wyposażony był w magistralę CAN połączoną ze sterownikiem agregatu (umożliwia przekazywanie wszystkich parametrów pracy silnika)?
2. Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał certyfikat ISO 9001 w zakresie „Projektowanie, Produkcja, montaż, serwis i handel agregatami prądotwórczymi” i do przetargu dołączył ten certyfikat?
3. Silnik VOLVO TWD 1643GE nie posiada katalizatora, proszę o potwierdzenie że Zamawiający nie wymaga aby silnik posiadał katalizator?
4. Czy Zamawiający wymaga aby silnik był w układzie rzędowym, tak jak wymieniony silnik VOLVO TWD 1643GE?
5. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający pisząc „Moduł pracy równoległej z agregatami lub siecią energetyczną” miał na myśli panel agregatu umożliwiający pracę równoległą przy dostosowanej do tego rozdzielni.
6. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający pisząc „Panel SZR dostosowany do wymogów użytkownika” miał na myśli panel sterowania agregatu, który ma posiadać funkcję sterowania SZR.
7. Prosimy o potwierdzenie że zastosowanie w rozdzielni zdublowanego panelu sterowania spełni też wymóg z punktu 27 zał. Nr 6 „Zdalny panel kontroli LED”.
8. Czy jako możliwość zdalnego monitorowania (punkt 28 zał. 6) Zamawiający dopuszcza dostarczenie agregatu ze sterownikiem umożliwiającym monitoring poprzez przeglądarkę WWW?
9. Czy zamiast zestawu mierników analogowych Zamawiający dopuszcza sterownik z którego można odczytać wartości napięć i prądów w poszczególnych fazach?
10. Czy Zamawiający wymaga aby agregat posiadał podgrzewany zbiornik paliwa wraz z jego cyrkulacją?
11. Prosimy o potwierdzenie że dostawa, uruchomienie agregatu i demontaż starego agregatu będą odbywać się w trzech różnych terminach.
12. Czy w trakcie demontażu starego agregatu należy zdemontować także elementy towarzyszące, czyli układ wydechowy, wentylacyjny oraz szafę elektryczną agregatu?
13. Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał certyfikat producenta silnika w zakresie obsługi codziennej i przeglądów serwisowych, a jego pracownicy posiadali certyfikaty z odbytych szkoleń w tym zakresie, czy należy dołączyć do oferty ww. dokumenty?
14. Proszę o potwierdzenie że po stronie Zamawiającego są wszystkie instalacje kablowe wraz z przewodami sygnalizacyjnymi położonymi wg wytycznych dostawcy agregatu.
15. Czy Zamawiający dopuści agregat o wysokości do 2650mm?
16. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga przeprowadzenia minimum dwóch bezpłatnych przeglądów w trakcie 24 miesięcznej gwarancji.



17. Prosimy o potwierdzenie że do 40 dni od podpisania umowy ma być dostarczony agregat, a dalsze prace (uruchomienie, demontaż agregatu) będą wykonywane w późniejszych terminach.
18. Prosimy o potwierdzenie że Odbiór realizacji przedmiotu umowy odbędzie się nie później niż 14 dni od dostawy agregatu, a jeżeli okres ten miałby się wydłużyć to dostawca będzie uprawniony do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1.**

Zamawiający w Załączniku Nr 6 do SIWZ – „Wymagane i oferowane parametry techniczne agregatu prądotwórczego” w pkt.10 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” dodaje zapis o treści „Silnik agregatu wyposażony w magistralę CAN połączoną ze sterownikiem agregatu (umożliwia przekazywanie wszystkich parametrów pracy silnika)”.

**Ad.2.**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby Wykonawca posiadał certyfikat ISO 9001 w zakresie „Projektowanie, Produkcja, montaż, serwis i handel agregatami prądotwórczymi”. Ponadto Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty ww certyfikatu.

**Ad.3.**

Zamawiający zmienia zapis pkt.10 Załącznika Nr 6 do SIWZ – „Wymagane i oferowane parametry techniczne agregatu prądotwórczego” w kolumnie „Parametry wymagane” o treści: „VOLVO-PENTA TWD 1643GE z katalizatorem lub równoważny” na zapis o treści „VOLVO-PENTA TWD 1643GE z katalizatorem stanowiącym dodatkowe wyposażenie lub silnik równoważny z katalizatorem lub z katalizatorem, stanowiącym dodatkowe wyposażenie”

**Ad.4.**

Zamawiający informuje, iż nie precyzuje szczegółowych elementów budowy silnika. Zamawiający wymaga zaoferowania silnika VOLVO-PENTA TWD 1643GE z katalizatorem stanowiącym dodatkowe wyposażenie lub silnika równoważnego z katalizatorem lub z katalizatorem, stanowiącym dodatkowe wyposażenie. Jednocześnie zgodnie z pkt.III.2 SIWZ Zamawiający za równoważne uznaje parametry silnika gwarantujące osiągnięcie wymaganych parametrów mocy agregatu.

**Ad.5.**

Zamawiający potwierdza, że zapis w Załączniku Nr 6 do SIWZ o treści „Moduł pracy równoległej z agregatami lub siecią energetyczną” oznacza panel agregatu umożliwiający pracę równoległą przy dostosowanej do tego rozdzielni.

**Ad.6.**

Zamawiający potwierdza, że zapis w Załączniku Nr 6 do SIWZ o treści „Panel SZR dostosowany do wymogów użytkownika” oznacza panel sterowania agregatu, który ma posiadać funkcję sterowania SZR.

**Ad.7.**

Zamawiający zmienia zapis pkt.20 (numer przed zmianą treści SIWZ, obecnie pkt.21) Załącznika Nr 6 do SIWZ – „Wymagane i oferowane parametry techniczne agregatu prądotwórczego” w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” o treści: „Panel sterowania ręczny i automatyczny zdublowany (przy agregacie i rozdzielni)” na zapis o treści „Panel sterowania ręczny i automatyczny zdublowany (przy agregacie i rozdzielni) z wyświetlaczem typu LED”. Tym samym Zamawiający usuwa zapis w pkt.27 (numer przed zmianą treści SIWZ) Załącznika Nr 6 do SIWZ – „Wymagane i oferowane parametry techniczne agregatu prądotwórczego” w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” o treści „Zdalny panel kontroli LED” oraz w kolumnie „Parametry wymagane” o treści: „Tak”



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl  
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

**Ad.8.**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania agregatu prądotwórczego ze sterownikiem umożliwiającym monitoring poprzez przeglądarkę WWW.

**Ad.9.**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie sterownika, z którego można odczytać wartości napięć i prądów w poszczególnych fazach.

**Ad.10.**

Zamawiający w Załączniku Nr 6 do SIWZ – „Wymagane i oferowane parametry techniczne agregatu prądotwórczego” w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” po pkt.10 dodaje pkt.11 o treści „Agregat posiada podgrzewany zbiornik paliwa wraz z jego cyrkulacją” oraz w kolumnie „Parametry wymagane” dodaje zapis o treści: „Tak”

**Ad.11.**

Zgodnie z pkt. I oraz pkt.XIV.1 i 3 SIWZ Wykonawca zrealizuje jednorazową dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 6 do SIWZ wraz z demontażem, deinstalacją i utylizacją dotychczasowego agregatu Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi u Zamawiającego do 40 dni od daty podpisania umowy. Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia u Zamawiającego odbędzie się w dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.

**Ad.12.**

Zamawiający informuje, iż demontaż oraz deinstalacja dotychczasowego agregatu Zamawiającego obejmuje również demontaż elementów towarzyszących czyli układu wydechowego, wentylacyjnego oraz szafy elektrycznej agregatu.

**Ad.13.**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby Wykonawca posiadał certyfikat producenta silnika w zakresie obsługi codziennej i przeglądów serwisowych, a jego pracownicy posiadali certyfikaty z odbytych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia ww dokumentów do oferty.

**Ad.14.**

Zamawiający informuje, że po jego stronie są wszystkie instalacje kablowe wraz z przewodami sygnalizacyjnymi położonymi wg wytycznych Wykonawcy.

**Ad.15.**

Zamawiający dopuści również agregat prądotwórczy o wysokości do 2650mm.

**Ad.16.**

Zamawiający zmienia zapis pkt.39 Załącznika Nr 6 do SIWZ – „Wymagane i oferowane parametry techniczne agregatu prądotwórczego” w kolumnie „Pozostałe wymagania” o treści: „Gwarancja i bezpłatny serwis ( w tym obowiązkowe przeglądy kompleksowe 1 x w roku) w okresie minimum 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia” na zapis o treści „Gwarancja i bezpłatny serwis ( w tym obowiązkowe przeglądy kompleksowe min. 2 x w okresie gwarancji) w okresie minimum 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia”.

**Ad.17.**

Zgodnie z pkt. I oraz pkt.XIV.1 i 3 SIWZ Wykonawca zrealizuje jednorazową dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 6 do SIWZ wraz z demontażem, deinstalacją i utylizacją dotychczasowego agregatu Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi u Zamawiającego do 40 dni od daty podpisania umowy. Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia u



Zamawiającego odbędzie się w dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.

**Ad.18.**

Zgodnie z pkt.XIV.7 SIWZ odbiór realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru. Ponadto zgodnie z pkt. XIV.11 SIWZ płatność z tytułu dostawy dokonywana będzie przelewem w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu, poprzedzonego podpisaniem protokołu odbioru.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.1, Ad.3, Ad.7, Ad.10, Ad.16 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

**- składanie ofert do dnia 07.05.2014r godz. 10:00**

**- otwarcie ofert w dniu 07.05.2014r godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IX.1, X.1, XVI.41, Załącznika Nr 6 do SIWZ – „Wymagane i oferowane parametry techniczne agregatu prądotwórczego” oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

**W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie.**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl  
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050