



Znak: AE/ZP-27-38/16

Tarnów, 2016-04- 18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę mebli na blok operacyjny dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Czy stolik opatrunkowy powinien być na kółkach, czy musi posiadać półkę?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3 i 4.** Czy wózek typu szafka powinien posiadać półkę?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy szafa powinna posiadać półki? czy powinna być zamykana na zamek? Czy drzwi powinny być uszczelnione?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 6, 7, 8, 9, 10.** Ile półek powinien posiadać regał?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** Na ile węży powinien być wieszak? Czy powinien mieć koła?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** Na ile mis powinien być stojak? Jaka pojemność lub średnica misy? Czy powinien posiadać koła?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14.** Czy podest musi posiadać powierzchnię antypoślizgową (ryflowaną)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2** wymaga zaoferowania stolików opatrunkowych na kółkach co zostało określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ (pkt 5), posiadać półkę montowaną na stałe, co również zostało określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ (pkt 2). Oferowane stoliki winny spełnić wszystkie wymagane parametry określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz w Załącznikach do niej.

Ad. 2 Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 3 i 4** wymaga zaoferowania wózków typu szafka z szufladami, a nie półkami, co zostało określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ (pkt 2). Oferowane wózki winny spełnić wszystkie wymagane parametry określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz w Załącznikach do niej.

Ad. 3 Wszystkie wymagane parametry szafy oferowanej w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** Zamawiający określił w SIWZ i Załącznikach do niej. W pkt 3 Załącznika Nr 7 Zamawiający określił „Wewnątrz szafy pięć półek, tj. sześć przestrzeni. Półki regulowane ...”, natomiast w żadnym miejscu SIWZ i załączników do niej Zamawiający nie postawił wymogu aby oferowana szafa była zamykana na zamek jak również nie wymagał by drzwi szafy były uszczelnione, i nie wprowadza w tym zakresie zmian.

Ad. 4 Ilość półek w poszczególnych regałach magazynowych oferowanych w **Pakiecie Nr 1 poz.: 6, 7, 8, 9, 10** Zamawiający określił w pkt 3 Załącznika Nr 7, tj. „Regał z sześcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe”.

Ad. 5 W pkt 1 Załącznika Nr 7 dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 12** Zamawiający określił „Wieszak z dwoma poprzeczkami, przy czym na górnej 4 haki (po dwa w przeciwne strony, w celu zachowania stabilności wieszaka), długość haka do zawieszania 150 mm” i nie ma potrzeby dodawać informacji na ile węży ma być wieszak. W pkt 2 Załącznika Nr 7 Zamawiający określił „Wieszak na platformie z kółkami o średnicy Ø 80-100 mm (dwa z blokadą).” Do określonych parametrów Zamawiający nie wprowadza zmian.

Ad. 6 W pkt 2 Załącznika Nr 7 dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 13** Zamawiający określił „Stojak wyposażony w dwie misy o pojemności 6 litrów, które można zdejmować” W pkt 3 Załącznika Nr 7 Zamawiający określił „Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy Ø 50 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego”. Do określonych parametrów Zamawiający nie wprowadza zmian.

Ad. 7 Zamawiający nie wymagał aby oferowany w Pakiecie Nr 1 poz. 14 podest posiadał powierzchnię antypoślizgową (ryflowaną), wymaga natomiast na powierzchni stopni pasków antypoślizgowych (pkt 3 Załącznika Nr 7 do SIWZ).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

