



Znak: AE/ZP-27-13/19

Tarnów, 2019-03-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 EURO na wykonanie zadania pn. „Remont pokrycia dachu budynku Chirurgii”.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. W specyfikacji technicznej występują dwa opisy blachy płaskiej:
„Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B- 10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową — równą warstwą cynku (2 75g/m²) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000 mm.”
„Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.”
Proszę podać jakiej blachy należy użyć do pokrycia dachowego.
2. Proszę o podanie rodzaju oraz parametrów maty strukturalnej pod blachę.
3. Proszę o opisanie parametrów szyb w oknach, oraz o podanie kolorystyki okien.
4. Przedmiar nie obejmuje demontażu ani ponownego montażu rur spustowych. Czy należy doliczyć zakup i montaż nowych rur spustowych, jeżeli tak to proszę podać obmiar i przekrój.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający informuje, iż pokrycie dachu należy wykonać z paneli płaskich na rąbek stojący wykonanych z blachy płaskiej, obustronnie ocynkowanej, powlekanej (poliester), o grubości 0,5 mm. Obróbki należy wykonać z blachy obustronnie ocynkowanej, płaskiej, powlekanej, o grubości 0,5 do 0,55 mm.

Ad.2

Zamawiający informuje, iż mata strukturalna pod blachę winna mieć parametry: strukturalna warstwa rozdzielająca pod metalowe pokrycia dachów spadzistych – mata kubelkowa o wysokości 8 mm ze splatanych włókien o parametrach :

- poziom tłumienia hałasu od deszczu, gradu 15 dB,
- współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd folii nośnej na poziomie około 0,02m.

Ad.3

Zamawiający informuje, iż okna PCV winny mieć parametry:

- kolor biały,
- szklenie 4/16/4 K=1,1 pakiet 24 mm,
- profil 70 mm 5-cio komorowy.

Ad.4

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje demontażu ani ponownego montażu rur spustowych (rury spustowe nie podlegają wymianie).

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, iż przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 27.03.2019r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 27.03.2019r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.9, V, X.1, XI.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a